

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 08

V souladu s čl. 2.8. Pokynů pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, Vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Dílňý údržby – SO542“ k níže uvedeným dotazům (žádostem o vysvětlení), které zadavatel obdržel dne 5. 10. 2022:

### **Žádost / dotaz:**

*V rámci výše uvedené veřejné zakázky Vás žádáme o dodatečné informace.*

*Prosíme o upřesnění výplně oken. Ve výpisu prvků je požadováno dvojsklo a ve výkazu výměr však je uvedeno trojsklo, co platí?*

### **Odpověď zadavatele:**

**Zadavatel prověřil výkaz výměr a v rámci tohoto vysvětlení provedl opravu uvedených položek ve výkazu výměr na dvojsklo a zveřejňuje upravený položkový soupis prací a dodávek, který tvoří část přílohy č. 3 – Projektová dokumentace a slepý výkaz výměr, a to jako soubor: „21-03-01-SO542-E SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ\_rev.3.xlsx“.**

### **Přílohy:**

- **Doplněné znění části přílohy č. 3 – položkový soupis prací a dodávek, který tvoří část přílohy č. 3 – Projektová dokumentace a slepý výkaz výměr, a to jako soubor: „21-03-01-SO542-E SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ\_rev.3.xlsx“**

Žádáme účastníky, aby při zpracovávání nabídky pracovali s výše uvedenými aktualizovanými dokumenty.