

Projekt / typ rozvaděče	Projektové číslo	Zákazník	Kontakt	Divize
SAKO Brno - R3 - R6kV NXPLUS C V2.0	NXPLUS_C-87172	SAKO Brno, a.s. (Brno-Židenice)	Stepanovsky, Libor	RC-CZ SI DS S S1
Nabídka	Zakázka	Objednávka výrobního závodu	Objednávky zákazníka	Výrobní číslo
500221-01				

Typ pole : =LZ01		Pole s vypínačem 630 A (600mm)		
-Q1, -QE6	-Q1	806-4806.5A, 806-9011.5A, 806-9012.5A, 806-9014.5A	Třípolohový odpojovač s uzemňovačem Vypínač 3AE Pomocný spínač pro signalizaci pozice „odbočka uzemněna“ Třípolohový odpojovač, motor pro změnu pozice ROZPOJOVÁNÍ a PŘIPRAVENO K UZEMNĚNÍ Indikace zasunutí ovládací kliky odpojovače (V-2) Pomocný spínač pro třípolohový odpojovač Pomocný spínač pro signalizaci krytu kabelového prostoru (V-18) Kapacitní indikátor napětí Umístění na vývodu, typ LRM Přístrojový transformátor proudu na vývodu, typ 4MC4_30 Přístrojový transformátor napětí, typ 4MT3 Montáž a zapojení tlumicího rezistoru Indikace úniku plynu SF ₆ Zóny pro rozmístění přístrojů v nn-nástavbě 600x761mm, 1xTPS Rozmístění svorkovnic v nn-nástavbě 600x761mm	
-QM	-Q0	806-5471.5A		
	-S16	Volba: -S16		
	-Q1-M1	Volba: -Q1-M1		
	-S24	Volba: -S24		
	-S1	Volba: -S1		
	-S32	Volba: -S32		
	-A51	-		
	-A51	Volba: -A51		
-TA1	-T1	867-2236.5C		
-TV1	-T5	953-0406.5B (SPECIAL)		
	-R5	Volba: -R5		
	-S10	Volba: -S10		
		037-5786.3		
		806-9001.5D		

Typ pole : =LZ02		Pole s vypínačem 630 A (600mm)		
-Q1, -QE6	-Q1	806-4806.5A, 806-9011.5A, 806-9012.5A, 806-9014.5A	Třípolohový odpojovač s uzemňovačem Vypínač 3AE Pomocný spínač pro signalizaci pozice „odbočka uzemněna“ Třípolohový odpojovač, motor pro změnu pozice ROZPOJOVÁNÍ a PŘIPRAVENO K UZEMNĚNÍ Indikace zasunutí ovládací kliky odpojovače (V-2) Pomocný spínač pro třípolohový odpojovač Pomocný spínač pro signalizaci krytu kabelového prostoru (V-18) Kapacitní indikátor napětí Umístění na vývodu, typ CAPDIS S2+ Přístrojový transformátor proudu na vývodu, typ 4MC4_30 Přístrojový transformátor proudu na vývodu, typ 4MC4_10 Indikace úniku plynu SF ₆ Zóny pro rozmístění přístrojů v nn-nástavbě 600x761mm, 1xTPS Rozmístění svorkovnic v nn-nástavbě 600x761mm	
-QM	-Q0	806-5471.5A		
	-S16	Volba: -S16		
	-Q1-M1	Volba: -Q1-M1		
	-S24	Volba: -S24		
	-S1	Volba: -S1		
	-S32	Volba: -S32		
	-A51	730-0401.5H		
	-A51	Volba: -A51		
-TA1	-T1	867-2236.5C		
-TA2	-T2	867-2236.5C		
	-S10	Volba: -S10		
		037-5786.3		
		806-9001.5D		

Projekt / typ rozvaděče	Projektové číslo	Zákazník	Kontakt	Divize
SAKO Brno - R3 - R6kV NXPLUS C V2.0	NXPLUS_C-87172	SAKO Brno, a.s. (Brno-Židenice)	Stepanovsky, Libor	RC-CZ SI DS S S1
Nabídka	Zakázka	Objednávka výrobního závodu	Objednávky zákazníka	Výrobní číslo
500221-01				

Typ pole	:	=LZ04	Pole měření (600mm)	
-Q01;-F1			806-4705.5A	Třípolohový odpojovač s uzemňovačem (s HH HRC pojistkami)
-S1			Volba: -S1	Pomocný spínač pro třípolohový odpojovač
-TV1			953-0406.5B (SPECIAL)	Přístrojový transformátor napětí, typ 4MT3
-T5			Volba: -S10	Indikace úniku plynu SF ₆
-S10			037-5786.3	Zóny pro rozmístění přístrojů v nn-nástavbě 600x761mm, 1xTPS
			806-9001.5D	Rozmístění svorkovnic v nn-nástavbě 600x761mm

Typ pole	:	=LZ08	Pole s vypínačem 1000 A (600mm)	
-Q1, -QE6		-Q1	806-4806.5A, 806-9011.5A, 806-9012.5A, 806-9014.5A	Třípolohový odpojovač s uzemňovačem
-QM		-Q0	806-5472.5A	Vypínač 3AE
		-Q1-M1	Volba: -Q1-M1	Třípolohový odpojovač, motor pro změnu pozice ROZPOJOVÁNÍ a PŘIPRAVENO K UZEMNĚNÍ
		-S24	Volba: -S24	Indikace zasunutí ovládací kliky odpojovače (V-2)
		-S1	Volba: -S1	Pomocný spínač pro třípolohový odpojovač
		-S16	Volba: -S16	Pomocný spínač pro signalizaci pozice „odbočka uzemněna“
		-S32	Volba: -S32	Pomocný spínač pro signalizaci krytu kabelového prostoru (V-18)
		-A51	730-0401.5H	Kapacitní indikátor napětí
		-A51	Volba: -A51	Umístění na vývodu, typ CAPDIS S2+
		-S10	Volba: -S10	Indikace úniku plynu SF ₆
			037-5786.3	Zóny pro rozmístění přístrojů v nn-nástavbě 600x761mm, 1xTPS
			806-9001.5D	Rozmístění svorkovnic v nn-nástavbě 600x761mm

Projekt / typ rozvaděče	Projektové číslo	Zákazník	Kontakt	Divize
SAKO Brno - R3 - R6kV NXPLUS C V2.0	NXPLUS_C-87172	SAKO Brno, a.s. (Brno-Židenice)	Stepanovsky, Libor	RC-CZ SI DS S S1
Nabídka	Zakázka	Objednávka výrobního závodu	Objednávky zákazníka	Výrobní číslo
500221-01				

Typ pole : =LZ09		Pole s odpojovačem 1000A (600mm)		
-Q1, -QE6	-Q1	806-4806.5B, 806-9011.5A, 806-9012.5A, 806-9014.5A	Třípolohový odpojovač s uzemňovačem Třípolohový odpojovač, motor pro změnu pozice ROZPOJOVÁNÍ a PŘIPRAVENO K UZEMNĚNÍ Pomocný spínač pro třípolohový odpojovač Indikace zasunutí ovládací kliky odpojovače (V-2) Pomocný spínač pro signalizaci krytu kabelového prostoru (V-18) Kapacitní indikátor napětí Umístění na vývodu, typ CAPDIS S2+ Přístrojový transformátor proudu na vývodu, typ 4MC4_30 Indikace úniku plynu SF ₆ Zóny pro rozmístění přístrojů v nn-nástavbě 600x761mm, 1xTPS Rozmístění svorkovnic v nn-nástavbě 600x761mm	
	-Q1-M1, -Q2-M1	Volba: -Q1-M1, -Q2-M1		
	-S1	Volba: -S1		
	-S24	Volba: -S24		
	-S32	Volba: -S32		
	-A51	730-0401.5H		
	-A51	Volba: -A51		
-TA1	-T1	867-2236.5C		
	-S10	Volba: -S10		
		037-5786.3		
		806-9001.5D		

Typ pole : =LZ10		Pole s vypínačem 630 A (600mm)		
-Q1, -QE6	-Q1	806-4806.5A, 806-9011.5A, 806-9012.5A, 806-9014.5A	Třípolohový odpojovač s uzemňovačem Vypínač 3AE Pomocný spínač pro signalizaci pozice „odbočka uzemněna“ Třípolohový odpojovač, motor pro změnu pozice ROZPOJOVÁNÍ a PŘIPRAVENO K UZEMNĚNÍ Indikace zasunutí ovládací kliky odpojovače (V-2) Pomocný spínač pro třípolohový odpojovač Pomocný spínač pro signalizaci krytu kabelového prostoru (V-18) Kapacitní indikátor napětí Umístění na vývodu, typ CAPDIS S2+ Přístrojový transformátor proudu na vývodu, typ 4MC4_30 Indikace úniku plynu SF ₆ Zóny pro rozmístění přístrojů v nn-nástavbě 600x761mm, 1xTPS Rozmístění svorkovnic v nn-nástavbě 600x761mm	
-QM	-Q0	806-5471.5A		
	-S16	Volba: -S16		
	-Q1-M1	Volba: -Q1-M1		
	-S24	Volba: -S24		
	-S1	Volba: -S1		
	-S32	Volba: -S32		
	-A51	730-0401.5H		
	-A51	Volba: -A51		
-TA1	-T1	867-2236.5C		
	-S10	Volba: -S10		
		037-5786.3		
		806-9001.5D		

Projekt / typ rozvaděče	Projektové číslo	Zákazník	Kontakt	Divize
SAKO Brno - R3 - R6kV NXPLUS C V2.0	NXPLUS_C-87172	SAKO Brno, a.s. (Brno-Židenice)	Stepanovsky, Libor	RC-CZ SI DS S S1
Nabídka	Zakázka	Objednávka výrobního závodu	Objednávky zákazníka	Výrobní číslo
500221-01				

Typ pole : =LZ11	Prázdné pole (600mm)
-------------------------	-----------------------------

Typ pole : =LZ12	Pole s vypínačem 630 A (600mm)
-------------------------	---------------------------------------

-Q1, -QE6	-Q1	806-4806.5A, 806-9011.5A, 806-9012.5A, 806-9014.5A	Třípolohový odpojovač s uzemňovačem
-QM	-Q0	806-5471.5A	Vypínač 3AE
	-S16	Volba: -S16	Pomocný spínač pro signalizaci pozice „odbočka uzemněna“
	-Q1-M1	Volba: -Q1-M1	Třípolohový odpojovač, motor pro změnu pozice ROZPOJOVÁNÍ a PŘIPRAVENO K UZEMNĚNÍ
	-S24	Volba: -S24	Indikace zasunutí ovládací kliky odpojovače (V-2)
	-S1	Volba: -S1	Pomocný spínač pro třípolohový odpojovač
	-S32	Volba: -S32	Pomocný spínač pro signalizaci krytu kabelového prostoru (V-18)
	-A51	730-0401.5H	Kapacitní indikátor napětí
	-A51	Volba: -A51	Umístění na vývodu, typ CAPDIS S2+
-TA1	-T1	867-2236.5C	Přístrojový transformátor proudu na vývodu, typ 4MC4_30
	-S10	Volba: -S10	Indikace úniku plynu SF ₆
		037-5786.3	Zóny pro rozmístění přístrojů v nn-nástavbě 600x761mm, 1xTPS
		806-9001.5D	Rozmístění svorkovnic v nn-nástavbě 600x761mm

Typ pole : =LZ13	Pole s vypínačem 630 A (600mm)
-------------------------	---------------------------------------

-Q1, -QE6	-Q1	806-4806.5A, 806-9011.5A, 806-9012.5A, 806-9014.5A	Třípolohový odpojovač s uzemňovačem
-QM	-Q0	806-5471.5A	Vypínač 3AE
	-S16	Volba: -S16	Pomocný spínač pro signalizaci pozice „odbočka uzemněna“
	-Q1-M1	Volba: -Q1-M1	Třípolohový odpojovač, motor pro změnu pozice ROZPOJOVÁNÍ a PŘIPRAVENO K UZEMNĚNÍ
	-S24	Volba: -S24	Indikace zasunutí ovládací kliky odpojovače (V-2)
	-S1	Volba: -S1	Pomocný spínač pro třípolohový odpojovač
	-S32	Volba: -S32	Pomocný spínač pro signalizaci krytu kabelového prostoru (V-18)
	-A51	730-0401.5H	Kapacitní indikátor napětí
	-A51	Volba: -A51	Umístění na vývodu, typ CAPDIS S2+
-TA1	-T1	867-2236.5C	Přístrojový transformátor proudu na vývodu, typ 4MC4_30
	-S10	Volba: -S10	Indikace úniku plynu SF ₆
		037-5786.3	Zóny pro rozmístění přístrojů v nn-nástavbě 600x761mm, 1xTPS
		806-9001.5D	Rozmístění svorkovnic v nn-nástavbě 600x761mm