

Zadavatel:

SAKO Brno, a.s.

se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno

IČO: 60713470

Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce rozvodny VN, rozvaděče R3 6kV“

sektorová nadlimitní zakázka zadávaná dle § 158 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

ev. č. VVZ: Z2023-016047

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 a § 99 ZZVZ

Společnost SAKO Brno, a.s. jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela níže uvedenou tyto žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4 ze dne 3. 5. 2023

„Dobrý den,

odpovědi jsou téměř všechny, co stále nebylo zodpovězeno:

- **Podpěťová cívky do vývodů na motory L20, L41 a L43: ANO nebo NE ?**
Poznámka: podpěťovou cívku nelze kombinovat se dvěma vypínacími, pouze s jednou.

- **Do pole PSP2 blokovácí cívky na odpojovač i uzemňovač: ANO nebo NE?**
Poznámka: tyto cívky by zamezily obsluze jdouc manipulovat pomocí klik s 3-polohovým odpojovačem v PSP2:
 - **rozepnout zátěž** „tekoucí“ přes spojku **odpojovačem v PSP2**: blokování odpojovače v PSP2 na zapnutý vypínač v PSP1
 - **zazkratování** (zemničem bez zkratové odolnosti – zde se zkratuje zapnutím vypínače) **levé poloviny rozvodny „do živého“**: blokování zemniče v PSP2 na zapnutý vypínač v PSP1 nebo alespoň na přítomnost napětí a kabelu (nutná výměna VOIS+ za CAPDIS S2+).

- **Zde si zadavatel protiřečí:**

„Vývody L26,L28 a L34 jsou osazeny transformátory, vývod stejný jako např. L23“

Versus:

„LZ13 – pole s vypínacem 630A (600mm) 4ks (původně 1),“

Vysvětlení: pole L23 je typikl: LZ10 s PTP **125//1/1 A**

Náhrada za typikl LZ13 ale znamená PTP: **150//1/1 A**.

Proto prosím o zkouknutí přiloženého PDF a potvrzení, že je (všechny hodnoty v něm zmíněné) v souladu s přáním provozovatele, díky.

Rozvaděč je stále složen ze 2 samostatně stojících sekcí po 11 a 12 polích. Propojení VN kabelem (nebude součástí mé nabídky).

Díky“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Zadavatel žádá uchazeče, aby jednoznačně formuloval svůj dotaz. Z textu dotazu uchazeče není zřejmé, na co se uchazeč přesně ptá.

Zadavatel zdvořile žádá, aby uchazeč dodržoval základní formální a přehlednou formu komunikace. Přeposílání fragmentů e-mailů, vzájemně skládaných textů prokládanými různými barvami je velice nepřehledné.

Zadavatel doporučuje účastníkovi, aby dotaz přeformuloval tak, aby byl pochopitelný a využil možnost prohlídky místa plnění.

Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze tohoto vysvětlení, kdy nejsou měněny zásadní podmínky zadávací dokumentace ani hodnotící kritéria, nemůže změnou dojít k rozšíření účastníků zadávacího řízení.

Stávající lhůta k podání nabídek zůstává v platnosti.

V Brně dne 9. 5. 2023

SAKO Brno, a.s.

prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje