

Zadavatel:

SAKO Brno, a.s.

se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno

IČO: 60713470

Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce rozvodny VN, rozvaděče R3 6kV“

sektorová nadlimitní zakázka zadávaná dle § 158 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

ev. č. VVZ: Z2023-016047

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 a § 99 ZZVZ

Společnost SAKO Brno, a.s. jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 5 ze dne 12. 5. 2023

„Dobrý den, je možné posunout termín odstávky pro montáž první poloviny VN rozvaděčů cca o měsíc? Náš hlavní dodavatel VN rozvaděčů avizuje, že aby stihnul vyrobit a dodat polovinu VN rozvaděče do požadované odstávky v termínu od 24.9. do 22.10.2023, muselo by být vyhodnocení soutěže známo do 17.5.2023. Jelikož vyhodnocení soutěže proběhne pravděpodobněji později, tak toto nejsme schopni splnit. Děkujeme.“

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel průzkumem trhu v průběhu 03/2023 s výstupem 29. 3. 2023 zjistil, že dodávka rozvaděčů splňující parametry zadávací dokumentace je 12 až 16 týdnů. Zakázka byla zahájena 24. 4. 2023 s termínem podání nabídek do 25. 5. 2023. Při plánované odstávce 24. 9. 2023 do 22. 10. 2023 by tedy dodávka měla být s rezervou dvou a půl týdne před zahájením odstávky. Instalaci rozvaděčů zadavatel požaduje provést v termínu odstávky.

Zadavatel upozorňuje, že výměnu rozvaděčů je možno provádět v průběhu celé odstávky pouze s tím požadavkem, aby výměna byla dokončena 22. 10. 2023. Zároveň je možné na začátku odstávky započít s demontáží.

Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze tohoto vysvětlení, kdy nejsou měněny zásadní podmínky zadávací dokumentace ani hodnotící kritéria, nemůže změnou dojít k rozšíření účastníků zadávacího řízení.

Stávající lhůta k podání nabídek zůstává v platnosti.

V Brně dne 12. 5. 2023

SAKO Brno, a.s.

prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje