

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 2
628 00 Brno

STANOVENÍ

ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY.

Směrnice je určena pro zabezpečení a organizační uspořádání požární ochrany ve společnosti podle vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb.



Schvaluji:
Ing. Jiří Kratochvíl
Reditel a.s.

V Brně dne : 19. 9. 2016

1. ORGANIZAČNÍ SYSTÉM POŽÁRNÍ OCHRANY

Za stav požární ochrany odpovídá podle zákona o požární ochraně č. 133/85 Sb., ve znění pozdějších předpisů ředitel společnosti.

Úkoly na úseku PO zajišťuje osoba odborně způsobilá v oboru požární ochrany. Ve společnosti je ustavena funkce preventisty PO pro areál Spalovny, Jedovnická 2, Brno a pro areál Divize – svoz, Černovická 15, Brno.

Preventivní požární hlídky jsou ustaveny pro všechny 4 směny v areálu spalovny, dále pro provoz elektro a pro provoz CHÚV a laboratoře a v případě, že se provádí svařování v prostředí, které vyžaduje zvláštní bezpečnostní opatření. Za stav PO na jednotlivých pracovištích zodpovídají vedoucí zaměstnanci těchto pracovišť.

Pro svařování je vydána Směrnice ze dne 19.9.2016. Směrnice pro činnost preventivních požárních hlídek a požárních hlídek pro případ, kdy se svařuje v prostředí, kde hrozí nebezpečí vzniku požáru, je také vypracována ze dne 19.9.2016. Směrnice je vydána ředitelem společnosti. Zákaz kouření je stanoven na základě Směrnice divize spalovna ze dne 1.12.2014 – kouření na pracovišti (zde je uvedeno, kde je kouření zakázáno a kde povoleno).

2. STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA ODBORNOU KVALIFIKACI

Odborná způsobilost v oboru PO předpokládá účast na zkouškách odborné způsobilosti před komisí ministerstva vnitra. Kvalifikace pro funkci preventisty předpokládá účast na odborné přípravě preventisty PO, což platí i pro preventivní požární hlídku. Školení a odbornou přípravu zaměstnanců zajišťuje osoba odborně způsobilá v oboru PO, četnost školení je: vedoucí zaměstnanci 1 x za 3 roky, zaměstnanci 1 x za 2 roky, preventivní požární hlídka 1 x rok a preventista 1 x za rok. Kvalifikace osob, které provádějí revize technických zařízení je stanovena obecně závazným předpisem.

3. VYMEZENÍ POŽADAVKŮ NA ÚDRŽBU, KONTROLY A OPRAVY TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Ve společnosti je zpracován plán údržby a oprav na celý kalendářní rok. 1 x za týden se provádí kontrola jeřábu, v jarním a podzimním období je odstávka, kdy se provádí údržba a opravy, které nelze dělat za provozu.

Revize elektrické instalace a hromosvodů jsou prováděny 1 x za 5 let dle ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení. Revize drobných elektrických spotřebičů jsou prováděny podle ČSN 33 1600 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání, skupina el. spotřebičů „D“ – nepřipevněné spotřebiče držené v ruce 1 x za 12 měsíců a ostatní nepřipevněné spotřebiče 1 x za 24 měsíců.

Revize plynových zařízení jsou prováděny 1 x za 3 roky a 1 x za rok je prováděna kontrola plynových spotřebičů. Revize jsou prováděny podle vyhlášky č. 85/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění pozdějších předpisů (č. 352/2000 Sb.).

Kontrola spalinových cest a čištění komínů je prováděna podle přílohy č. 2 – Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty, vyhl. MV č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

4. SYSTÉM PROVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH PROHLÍDEK

Preventivní prohlídky budou prováděny minimálně 1 x za půl roku, a to tak, že prohlídku provede osoba odborně způsobilá v oboru PO. Kontrolu provozuschopnosti přenosných hasicích přístrojů provádí revizní technik, proškolený výrobcem HP a kontrolu požárně bezpečnostních zařízení, u kterých výrobce nevyžaduje, že kontroly provozuschopnosti musí provádět osoba výrobcem proškolená a pověřená, provádí tyto kontroly osoba odborně způsobilá v PO, toto vše se provádí 1 x za rok. Kontrolu požárně bezpečnostních zařízení, u kterých výrobce vyžaduje, že kontroly provozuschopnosti musí provádět osoba výrobcem proškolená a pověřená, provádí externí firmy. O kontrolách jsou zpracovány doklady o kontrole provozuschopnosti. Záznamy o preventivních prohlídkách budou uváděny do požární knihy, požární knihy jsou uloženy na vrátnicích jednotlivých areálů.

5. PROVÁDĚNÍ CVIČNÉHO POŽÁRNÍHO POPLACHU

Účinnost zpracovaného požárního evakuačního plánu pro Dotříd'ovací a turbínovou halu musí být prověřována nejméně 1 x za rok formou cvičného požárního poplachu pro zaměstnance společnosti. Provedení cvičného požárního poplachu je třeba předem ohlásit na operační středisko HZS Brno, vyhodnocení akce musí být provedeno v požární knize. V případě zjištění nedostatků v rámci cvičného požárního poplachu je třeba stanovit nápravné opatření.

Vzhledem k jednoduchým poměrům z hlediska úniku osob z administrativní a správní budovy A a B a skutečnosti, že společnost zde nemá povinnost zpracovat požární evakuační plán, nebude organizován cvičný požární poplach. Únik osob v případě požáru bude probírán vždy na školení zaměstnanců v požární ochraně.

6. ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V MIMOPRACOVNÍ DOBĚ

Ve spalovně je nepřetržitý provoz.

7. URČENÍ OHLAŠOVEN POŽÁRU

Ohlašovna požáru bude zřízena na vrátnici a velínu společnosti.

8. DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRŮ

Dokumentace zdolávání požáru je zpracována pro Dotříd'ovací a turbínovou halu, protože se jedná o činnost podle ustanovení § 4, odst. 2, písm. j) zákona o PO, kde nejsou běžné podmínky pro zásah hasičských jednotek, v návaznosti na ustanovení § 18, písm. e) vyhl. MV č. 246/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb., tzn. činnosti, kde jsou složité podmínky pro zásah hasičských jednotek.

Dokumentace zdolávání požárů je uložena na vrátnici společnosti a u HZS Jihomoravského kraje.

9. POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN

Z důvodů, které jsou uvedeny v bodu 8. DZP, je rovněž zpracován požární evakuační plán, a to grafická a textová část. Požární evakuační plán je vyvěšen v prostoru haly.

Platnost do další kontroly platnosti do jednoho roku.

Vypracoval:

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. 3083/96.

