

LEGENDA:

JT2	JÍMACÍ TYČ ALMGSI 2 METRY V BETON. PODSTAVCI PB19 S PODL., SVORKA SJ01, L=2m
JT3	JÍMACÍ TYČ ALMGSI 3 METRY V BETON. PODSTAVCI PB19 S PODL., SVORKA SJ01, L=3m
POZN A	MÍSTO SPOJENÍ JÍMACÍ SOUSTAVY S NOSNOU OK OBJEKTU (SE SVODY) – VIZ ŘEZ
	VODIČ ALMGSI d8mm NA BETON. PODPĚRÁCH PV21d á 1m
	VODIČ ALMGSI d8mm NA BETON. PODPĚRÁCH PV23 á 1m – SVODY
	VODIČ FEZN 30x4mm V ZEMI, ULOŽIT V RÁMCI VÝKOPU ZÁKLADOVÝCH PASŮ POD PODLAHOU NA ROSTLÝ TERÉN A MIMO ZÁKLADOVÉ PASY DO HLOUBKY 0,8m U KAŽDÉHO SLOUPU PÁSEK NAPOJIT NA ARMOVÁNÍ ZÁKLADOVÉHO PASU (NA 2 SPODNÍ PRUTY) TYTO PRUTY MUSÍ BÝT PRŮBĚŽNĚ VODIVĚ SPOJENY PO CELÉM OBVODU
	VODIČ FEZN D10mm
SU	HROMOSVODOVÁ SVORKA UNIVERZÁLNÍ
S0	HROMOSVODOVÁ SVORKA OKAPOVÁ
SK	HROMOSVODOVÁ SVORKA KŘÍŽOVÁ
SJ01	HROMOSVODOVÁ SVORKA NA JÍMACÍ TYČ
SR3	HROMOSVODOVÁ SVORKA SPOJ PÁSEK – KRUH. VODIČ
SR2	HROMOSVODOVÁ SVORKA SPOJ PÁSEK – PÁSEK
SP	HROMOSVODOVÁ SVORKA PŘIPOJOVACÍ
478410	VODOTĚSNÁ PRŮCHODKA STĚNOU 100–300 mm, DEHN Č.478410
SVODY:	VODIČ ALMGSI d8mm NA PODPĚRÁCH PV23 á 1m (KRÁTKÉ ÚSEKY POD ATIKOU)
P	NAPOJENÍ NA PILOTY; VODIČEM FEZN D10mm, SVORKY SUM; MIN NA 2 PRUTY Z PILOTY
S	NAPOJENÍ ARMOVÁNÍ SLOUPŮ NA UZEMNĚNÍ; VIZ ŘEZ; NAPOJENÍ SE PROVEDE NA OCHRANNÉ ÚHELNÍKY SPOJENÉ S ARMOVÁNÍM SLOUPU KDE NEJSOU ÚHELNÍKY – NAPOJENÍ BUDE NA OCELOVÉ DESTIČKY (VÝŠKA 50cm NAD PODLAHOU)
SV	SVÁR

Požadavky na stavbu a stavební konstrukce

a) Průběžná spolupráce při realizaci stavby s odbornou elektrikářskou firmou pro instalaci všech prvků jímací a uzemňovací soustavy

b) Vyvedení armovacích prutů pilot (min 2 pruty vodivě spojené po celé délce piloty) z piloty do prostoru patky

c) Vodivé propojení 4 rohových prutů po celé délce v žzb prvcích (sloupy, vazníky, obvodové vaznice), jejich spojení a vyvedení na povrch na ocelové destičky na obou jejich koncích (v místech instalace rohových ochranných ocelových úhelníků na sloupech tyto úhelníky nahradí destičky – napojeny budou všechny úhelníky na vnitřní spojené armování)

SCHEMA OBJEKTŮ





01 OZNAČENÍ MÍSTA REVIZE

POZICE	Č	POPIS REVIZE	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	DATUM
G6	01				

±0,000=260,00 VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV, SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

REV xx.xx.2019 | REV.Č. 01

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	VEDOUCÍ ÚKOLU
ING. ADAMÍK	MAŇÁSEK ZDENĚK	ING. ADAMÍK	ING. P. ŠURANSKÝ

B-Projekting

INVESTOR SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno

PROJEKT **SAKO Brno, a.s.– DOTŘÍDOVACÍ LINKA**

SO 02 HALA DOTŘÍDOVACÍ LINKY

17 HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ

OBSAH VÝKRESU **ZÁKLADY – UZEMNĚNÍ**

REVIZE	
JMÉNO SOUB.	
MĚŘÍTKO	1:130
POČET A4	8 A4
STUPEŇ	DPS
DATUM	8/2020
ZAK. ČÍSLO	849 239 50
ARCHIVNÍ ČÍSLO	19-40/047
ČÍSLO VÝKR.	EH 101