1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Č.M. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA m² | | PODLAHA |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | HALA DOTŘÍĎOVACÍ LINKY | 1902,30 | A1,A2 | EXTR. ODOLNÁ CEMENT. STĚRKA TŘÍVRSTVÝ EPOXIDOVÝ NÁTĚR |
| 1.02 | ŠATNA MUŽI | 23,55 | A4 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.03 | UMYVÁRNA MUŽI | 8,95 | A4 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.04 | WC MUŽI | 8,50 | A4 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.05 | WC ŽENY | 1,95 | A4 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.06 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,85 | A4 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.07 | UMYVÁRNA ŽENY | 6,80 | A4 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.08 | ŠATNA ŽENY | 10,00 | A4 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.09 | DENNÍ MÍSTNOST | 30,60 | A4 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.10 | VÝMĚNÍKOVÁ STANICE | 25,00 | A3 | TŘÍVRSTVÝ EPOXIDOVÝ NÁTĚR |
| 1.11 | OŠTŘEDNA EPS | 9,25 | A3 | TŘÍVRSTVÝ EPOXIDOVÝ NÁTĚR |
| 1.12 | SCHODIŠTĚ | 12,65 | A3 | TŘÍVRSTVÝ EPOXIDOVÝ NÁTĚR |
| 1.13 | VELÍN | 10,00 | | DODÁVKA TECHNOLOGIE |

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Č.M. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA m² | | PODLAHA |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | DOTŘÍĎOVACÍ PRACOVIŠTĚ | 155,00 | | DODÁVKA TECHNOLOGIE |
| 2.02 | OCHOZ | 56,75 | | OCELOVÁ KONSTRUKCE PORORŠT |
| 2.03 | STROJOVNA VZT | 25,75 | A5 | VYZTUŽENÁ DRÁTKOBET. DESKA S MINERÁLNÍM VSYPEM |
| 2.04 | ROZVODNA SLABOPROUDU | 16,75 | A5 | VYZTUŽENÁ DRÁTKOBET. DESKA S MINERÁLNÍM VSYPEM |
| 2.05 | ROZVODNA NN Č.1 | 17,90 | A5 | VYZTUŽENÁ DRÁTKOBET. DESKA S MINERÁLNÍM VSYPEM |
| 2.06 | ROZVODNA NN Č.2 | 16,40 | A5 | VYZTUŽENÁ DRÁTKOBET. DESKA S MINERÁLNÍM VSYPEM |
| 2.07 | KOMPRESOROVNA | 26,80 | A5 | VYZTUŽENÁ DRÁTKOBET. DESKA S MINERÁLNÍM VSYPEM |
| 2.08 | MÍSTNOST ÚDRŽBY | 25,45 | A5 | VYZTUŽENÁ DRÁTKOBET. DESKA S MINERÁLNÍM VSYPEM |
| 2.09 | SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR | 8,65 | | KERAMICKÁ DLAŽBA |

## LEGENDA SVÍTIDEL:

| | | |
|---|---|---|
| A | □ | SVÍTIDLO LED PRŮMYSLOVÉ LED, 230V, 119W, IP66, SV. TOK 18500/16000 lm, 154lm/W, 4000 K, ŠIROKOZÁŘIČ |
| N1 | ⋈ | SVÍTIDLO LED NOUZOVÉ, 230V, 24W, IP65, SV. TOK. 1000lm / 1 HOD, SE |
| N2 | ⋈ | SVÍTIDLO LED NOUZOVÉ, 230V, 11W, IP65, SW. TOK 315lm / 1 HOD, SE |
| N2p | ⋈ | STEJNÉ JAKO N2, NAVÍC S PIKTOGRAMEM |
| E | ○ | SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ, 24W, 230V, IP54, 2280lm |
| C1 | ▫ | SVÍTIDLO LED, 38W, 230V, 3000lm, IP40, 600X600, 4000K + BOX PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ |
| C2 | ▫ | SVÍTIDLO LED, 45W, 230V, 4200lm, IP40, 600X600, 4000K + BOX PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ |
| B1 | ▬ | PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO LED, 32W, 230V, 4100lm, IP65, 129 lm/W, 4000K |
| B2 | ▬ | PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO LED, 64W, 230V, 7500lm, IP65, 117lm/W, 4000K |
| B3 | ▬ | PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO LED, 23W, 230V, 3000lm, IP65, 117lm/W, 4000K |
| B4 | ▬ | PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO LED, 46W, 230V, 5500lm, IP65, 121lm/W, 4000K |

## LEGENDA:

- ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ, 5P, 2x230v/16A, 16-32A/400V, IP44, S JISTIČ A CHRÁNIČ
- VYHŘÍVANÝ STŘEŠNÍ VTOK, 230V, 18W, NAPOJENÍ PŘES CHRÁNIČ, CYKY-J 3x1,5
- PROSTOROVÝ TERMOSTAT, 230V, IP54, 1P, -25°C do +15°C
- HOP ● HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE
- PROSTOROVÝ TERMOSTAT, 230V, IP54, 1P, 0°C do +40°C
- SPÍNAČ POD OM., 1-PÓL., IP20
- SPÍNAČ POD OM., STŘÍDAVÝ, IP20
- SPÍNAČ POD OM., 1-PÓL., STŘ., IP44
- SPÍNAČ POD OM., TLAČ., STŘ., IP44
- SPÍNAČ NÁSTĚNNÝ, 1-PÓL., IP44
- SPÍNAČ NÁSTĚNNÝ, STŘÍDAVÝ., IP44
- SPÍNAČ NÁSTĚNNÝ, TLAČÍTKO., IP44
- ZÁSUVKA DOMOVNÍ, BÍLÁ, 2P-PE, 230V/16A, IP44
- ZÁSUVKA NASTĚNNÁ IP44 2p+PE, 230V, 16A
- ZÁSUVKA NASTĚNNÁ IP44, 2p+PE, 230V, 16A, S PŘEP. OCHRANOU
- ZÁSUVKA DOMOVNÍ, BÍLÁ, 2P-PE, 230V/16A, IP20
- ZÁSUVKA DOMOVNÍ, BÍLÁ, 2P-PE, 230V/16A, IP20, DVOUNÁSOBNÁ
- ZÁSUVKA DOMOVNÍ, BÍLÁ, 2P-PE, 230V/16A, IP20, DVOUNÁSOBNÁ, S PŘEPĚŤ. OCHRANOU
- OSOUŠEČ RUKOU, 230V, 2600W, KRYTÍ IP23
- ZDROJ PRO PISOÁRY V KRABICI KOUS POD OMÍTKOU (ZDROJ DOD. ZDRAVOTECHNIKY)
- KABELY ULOŽENY V LIŠTĚ (POKUD TO PŮJDE RADĚJI ZASEKAT POD OMÍTKU)
- KABELY ULOŽENY POD OMÍTKOU
- KABELY ULOŽENY V DRÁTĚNÉM ŽLABU
- KABELY ULOŽENY V TRUBCE, FUNKČNÍ TRASA PŘI POŽÁRU
- KABELY ULOŽENY V DRÁTĚNÉM ŽLABU, FUNKČNÍ TRASA PŘI POŽÁRU
- KABELY ULOŽENY V TRUBCE
- OVL. JEDN. SAHAR + TERMOSTAT 902113 PRO SAHARU 2x1W; 0,72A; 400V, PŘÍVOD CYKY-J 5x1,5
- ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO Destratifikátory DF..
- TCS TLAČÍTKA TOTAL A CENTRAL STOP VE SKŘÍNI
- PŘEPÍNAČ 0-0-A VE SKŘÍŇCE, 230V, 6A, IP44
- ZÁSUVKA 400V/16A, 3+N+NPE, IP44, NÁSTĚNNÁ
- OTEVÍRACÍ VENTIL SUCHOVODU, ELEKTRICKÝ, 230V, 45W, IP68
- 4x MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ MMS05N (0,6-1A, NAST. 0,95A) VE SKŘÍNI MZ52IN (IP55)
- TLAČÍTKO 230V/3A, RUDÉ, S ARETACÍ, POD SKLEM, MIN IP54 POZ. BEZP. ZAŘÍZENÍ, OTEVŘENÍ PŘÍVODU HASÍCÍ VODY (DOD. PO SO 05, ČÁST 15)
- HŘÍBOVÉ TLAČÍTKO 230V/6A, RUDÉ, S ARETACÍ, XALK178, 2+V, IP66
- HOUKAČKA, 230V, PLECHOVÁ, MIN IP44, 85 dB

## OZNAČENÍ MÍSTA REVIZE

| POZICE | Č. | POPIS REVIZE | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | DATUM |
|---|---|---|---|---|---|
| G6 | 01 | | | | |

| POZ. | NÁZEV | ks | HMOTNOST (t/ks) | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|
| | PS 100 DOTŘÍĎOVACÍ LINKA | | | |
| 101 | DÁVKOVAČ A ROZEBÍRAČ BALÍKŮ | 1 | | |
| 102 | ROTAČNÍ SÍTO | 1 | | |
| 103 | BALISTICKÝ SEPARÁTOR | 1 | | |
| 104 | OPTICKÝ TŘÍDIČ 2D | 1 | | |
| 105 | SEPARÁTOR MAGNETICKÝCH KOVŮ | 1 | | |
| 106 | SEPARÁTOR MAGNETICKÝCH KOVŮ (EDDY CURRENT) | 1 | | |
| 107 | OPTICKÝ TŘÍDIČ 3D | 1 | | |
| 108 | TŘÍDÍCÍ KABINY SE VZDUCHOTECHNIKOU | 1 | | |
| 109 | KONTINUÁLNÍ PLNOAUTOMATICKÝ LIS | 1 | | |

## POZNÁMKA:

ROZVODNÁ SOUSTAVA NN: 3NPE ~50Hz, 230/400V, TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ: POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

TŘÍDĚNÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 A ČSN 33 2000-4-41 ED.2 ZM. Z1: VIZ PROTOKOL Č. 6/2019 Z 10.10.2019 ZPRACOVANÝ KOMISÍ FY B-PROJEKTING

## SCHEMA OBJEKTŮ




±0,000=260,00 VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV, SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

REV xx.xx.2019 | REV.Č. 01

| NAVRHOVAL | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | VEDOUCÍ ÚKOLU |
|---|---|---|---|
| ING. ADAMÍK | ING. ADAMÍK | ING. P. ŠURANSKÝ | ING. P. ŠURANSKÝ |

B-Projekting

| | |
|---|---|
| INVESTOR | SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno |
| PROJEKT | SAKO Brno, a.s.- DOTŘÍĎOVACÍ LINKA<br>SO 02 HALA DOTŘÍĎOVACÍ LINKY<br>15 – ELEKTROINSTALACE |
| OBSAH VÝKRESU | PŮDORYS 1.NP A 2.NP |

| | |
|---|---|
| REVIZE | |
| JMÉNO SOUB. | |
| MĚŘÍTKO | 1:100 |
| POČET A1 | 16 A1 |
| STUPEŇ | DPS |
| DATUM | 7/2020 |
| ZAK. ČÍSLO | 849 239 50 |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO | 19-40/047 |
| ČÍSLO VÝKR. | EO 101 |