

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 27737/2024/BM/HP
Spisová značka: S-KHSJM 25581/2024
Č. j. odesílatele:

Vyřizuje: Jana Voborná
Tel.: 543 516 824
E-mail: jana.voborna@khsbrno.cz

datovou zprávou

GARANT projekt s.r.o.
Staňkova 103/18
602 00 Brno

IČO 06722865

V Brně dne 16. května 2024

**Brno, Černovická 15 – SAKO Brno, a.s. – „Autodílna – SAKO Brno, a.s., Černovická 15“ –
závazné stanovisko ke společnému ÚŘ+SR.**

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad místně příslušný podle § 82 odst. 1 a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 4 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska ke společnému povolení, podané dne 25.4.2024, zplnomocněným zástupcem Ing. Stanislavem Smolíkem, společnost GARANT projekt s.r.o., IČ:06722865, DS: xetx3ha, Staňkova 103/18, 602 00 Brno (dále také jen „žadatel“), **toto**

závazné stanovisko:

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, zejména § 2 a § 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, KHS JmK s vydáním společného povolení pro stavbu „**Autodílna – SAKO Brno, a.s., Černovická 15**“ na pozemku parc.č. 158/1 v k.ú. Brno-Komárov, jejímž stavebníkem je společnost SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno, IČO 60713470

souhlasí.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. váže KHS JmK vyslovený souhlas na splnění této podmínky:

- Před uvedením stavby do trvalého užívání budou předloženy výsledky měření hluku v pracovním prostoru a na pracovních místech s vyhodnocením celosměrné expozice hluku podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, provedené odborně způsobilou laboratoří.

Odůvodnění :

Předloženou dokumentaci, která je součástí žádosti o vydání závazného stanoviska pro společné územní a stavební řízení stavby „Autodílna – SAKO Brno, a.s., Černovická 15“, vypracoval Ing. Petr Kopecký, Ing. Stanislav Smolík, společnost GARANT projekt s.r.o., IČ:06722865, Staňkova 103/18, 602 00 Brno, v dubnu 2024. Stavebníkem předmětné stavby je společnost SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno, IČO 60713470.

Předložená dokumentace řeší novostavbu objektu autodílny se skladem a WC s předsíní s umyvadlem.

Dle platného územního plánu města Brna je dotčená plocha charakterizovaná jako smíšená plocha výroby a služeb.

Objekt autodílny bude řešen jako ocelová konstrukce opláštěná a zastřešená sendvičovými panely, ze západní a jižní strany bude navazovat na stávající objekty. Půdorysné rozměry 23,2 x 19,9 m, světlá výška u okapu 7,42 m.

V rámci provozovaných činností v autodílně se bude jednat o malý servis, zejména o výměnu pneumatik, oleje, filtrů, brzd, autobaterie atd. Dílna bude vybavena zvedacím zařízením, zouvačkou, vyvažovačkou, kompresorem a ručním a ručním elektrickým nářadím.

Objekt bude vytápěn elektrickými teplovzdušnými jednotkami a destratifikátorem sloužícím pro optimální rozložení teploty v hale, větrání bude pomocí lokální rekuperační jednotky vystupující nad střechu. Odsávání výfukových plynů bude zajištěno hadicovým navijákem odsávání výfukových plynů. Osvětlení přirozené denní bude zajištěno střešními světlicími a prosvětlovacími částmi v průmyslových vratech a doplněno bude elektrickými umělými průmyslovými svítidly s LED zdroji.

Hygienické zázemí je stávající v areálu v docházkové vzdálenosti. V dílně je pouze provozní WC s umyvadlem. Navrhovanou přístavbou nedojde k navýšení počtu pracovníků.

Výše uvedená podmínka byla stanovena v souladu s § 82, odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, k ověření účinnosti opatření k ochraně zdraví při práci, dodržení hygienických limitů v pracovním prostředí stanovených nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a k provedení kategorizace prací dle § 37 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění:

V souladu s § 45a, odst. 4, nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, upozorňuji na povinnost měření umělého elektrického osvětlení před uvedením stavby do trvalého užívání, provedené akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří, dokladující splnění normových hodnot elektrického osvětlení.

(podepsáno elektronicky)

MUDr. Barbara Gazdíková
vedoucí oddělení
hygieny práce
pracoviště Brno

Rozdělovník:

1. Adresát
2. KHS JmK – spis