


Rev.	Datum	Popis	Novit	Schvll	Podpis
Výpracov			Ver. inž. projekt		
Ing. Katerina Konecná	Ing. Marek Sulc	Ing. Ladislav Krask			
<i>Konec</i>	<i>Sulc</i>	<i>Krask</i>			
Kroj : Jihomoravský	Msto : Brno				
Investor : Sako Brno, a.s., Jedomická 4247/2, 628 00 Brno-Zidenice					
Stavba : Rekonstrukce CHOV SAKO Brno, a.s.					
PS/50					
PS 02 TRUBNÍ ČÁST					
Mzety výkresu					
PŮDORYS 1.PP = +/- 0,000					
					
TENZA, a.s. Srdopietinská 7, 617 00 Brno					
Formát	9 A4	Měřítko			
Datum	06/2012				
Stupeň	Stat. provedení	1:50			
Č. zakázky	Z11377				
Arch. č.	Rev.	Pod. č.			
0-1E-Z-43982	0	06			

POZICE	NÁZEV	POČET
1	DESKOVÝ VÝMĚNÍK SWEP IC427M1x240 Q=2000 kW	2
2	TUKOVÝ VIGERISIVY FILTR Ø2000mm, VÝŠKA cca 3440mm, 0,6MPa	1
3	CHEMICKÁ ÚPRAVA VODY vz. ČÁST TECHNOLOGIE	1
4	UZAVÍRAČÍ VENTIL RV 113L DN100 S POHONEM – DOD M4R	4
5	UZAVÍRAČÍ VENTIL RV 113L DN150 S POHONEM – DOD M4R	6
6	ČERPADLO NA KONDENZÁT HENNICH IR40-250 NE Q=20m3/h, H=60m	3
7	ČERPADLO NA KONDENZÁT HENNICH IR50-160 NA Q=40m3/h, H=35m	3

LEGENDA NOVÉHO ZAŘÍZENÍ:

- POTRUBÍ KONDENZÁTU – nřet. 5080 (trřískovř zeleř)
- POTRUBÍ SUROVÉ VODY – nřetř. 5080 (trřískovř zeleř)
- POTRUBÍ TUKOVŘHO VZDUCHU – nřetř. 4400 (trředř svtřleř)
- POTRUBÍ ÚPRAVŘ – nřetř. 5080 (trřískovř zeleř)

LEGENDA ARMATUR:

- FP FILTR PŘÍRUBOVÝ
- MZV MEZIPRUBOVÝ ZPEVNĚNÝ VENTIL
- V VENTIL ÚZAVÍRAČÍ
- VK VYPUSŤEČ KOHOUT
- KK KULOVÝ KOHOUT
- R REDUKCE

1