

Investor: SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 628 00 Brno	Zpracovatel dílu: RTP s.r.o. <div>Provozní rozvod</div>										
Generální projektant : Pam Arch s.r.o. IČO: 26289491, DIČ: CZ26289491 kancelář : Ječná 29a, 621 00 Brno Tel.: +420 541 634 522 Fax: +420 541 634 426 E-mail: e-mail: info@pamarch.cz, http:// www.pamarch.cz <div>PAM ARCH</div>	Odpovědný projektant dílu: Vypracoval : Bc. Jan Švihálek Bc. Jan Švihálek										
<table border="1"> <tr> <td>Hlavní inženýr projektu :</td> <td>Vedoucí projektant :</td> <td>Spolupráce:</td> </tr> <tr> <td>ING.ARCH. ROBERT ŠEVČÍK</td> <td>ING. ANDREJ SMATANA</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Hlavní inženýr projektu :	Vedoucí projektant :	Spolupráce:	ING.ARCH. ROBERT ŠEVČÍK	ING. ANDREJ SMATANA					Autorizační razítko:	
Hlavní inženýr projektu :	Vedoucí projektant :	Spolupráce:									
ING.ARCH. ROBERT ŠEVČÍK	ING. ANDREJ SMATANA										
											
Akce: Kompletní návrh VZT v dílně údržby	Zakázkové číslo: 1011 Datum: 11/2014 Formát: A4	Paré:									
Objekt: Dílna údržby v areálu Jedovnická 2, Brno	Stupeň: SKUTEČNÝ STAV										
Obsah: 3. ROZVADEČ 01VZT1	Měřítko: -	Číslo přílohy:									

ROZVADĚČ

01VZT1



ROZVADĚČ : NÁSTĚNNÝ PLASTOVÝ, 400x600x230
KRYTÍ : IP 54/20
PŘÍVOD : SHORA
VÝVODY : NAHORU

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE, 50Hz, 400/230V, TN–C–S
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ: 1NPE, 50Hz, 230V AC
2 24V DC

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 332000–4–41 ed.2



