

ŘEZ B-B



POHLED "P"



POZNÁMKA

- STÁVAJÍCÍ VZT POTRUBÍ A VENTILÁTOR DEMONTOVAT
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VZT POTRUBÍ URČIT DLE UŽIVATELE
- PŘESNÉ DÉLKY POTRUBÍ URČIT PŘI MONTÁŽI
- NOSNOU OK PRO VZT JEDNOTKU
- STAVEBNÍ ÚPRAVU OKNA PROVEDE STAVBA
- PŘÍVOD TLAKOVÉHO VZDUCHU ŘEŠÍ UŽIVATEL , SILOVÝ PŘÍVOD PRO KOMPRESOR JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU
- DISTRIBUČNÍ ELEMENTY ZAREGULOVAT NA URČENÉ HODNOTY
- ODVOD KONDENZÁTU VZT JEDNOTKY – REKUPERÁTORU

Investor:
SAKO Brno a.s.
Jedovnická 2
628 00 Brno

Generální projektant :
Pam Arch s.r.o.
IČO: 26289491, DIČ: CZ26289491
kancelář : Ječná 29a, 621 00 Brno
Tel.: +420 541 634 522 Fax: +420 541 634 426
E-mail: e-mail: info@pamarch.cz, http:// www.pamarch.cz

Hlavní inženýr projektu :	Vedoucí projektant :	Spolupráce:
ING.ARCH. ROBERT ŠEVČÍK	ING. ANDREJ SMATANA	

Zpracovatel dílu:
Ing. Antonín Čermák
VZDUCHOTECHNIKA

Odpovědný projektant dílu:	Vypracoval :
Ing. Antonín Čermák	Ing. Antonín Čermák

Autorizační razítko:

Akce:
Kompletní návrh VZT v dílně údržby

Objekt: Dílna údržby v areálu Jedovnická 2, Brno

Obsah:
PŮDORYS DÍLNY - VZT

Zakázkové číslo:	1011
Datum:	2/2014
Formát:	8A4
Stupeň:	DPS, VÝBĚR ZHOTOVITELE
Měřítko:	1:50
Číslo přílohy:	02

Paré: