

Zadavatel:

SAKO Brno SOLAR a.s.

se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno

IČO: 14103320

Veřejná zakázka:

„Realizace 10 FVE“

sektorová nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle § 56 ZZVZ zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Společnost SAKO Brno SOLAR a.s. jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 17.3.2025 následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

„Dobrý den,

v položkovém rozpočtu ZŠ Jasanová je 1ks měniče 15kW, ale instalovaný výkon FVE je 80kWp.

Prosím o nápravu rozpočtu a upřesnění požadavku na výkon měniče nebo měničů....

Je možné použít do výběrového řízení jeden typ panelů? při zachování celkového výkonu FVE, které požaduje investor na různé objekty.

V rozpočtech jsou různé panely s různými výkony....“

Zadavatel zveřejňuje tuto změnu zadávací dokumentace:

„Odpověď č.1: Jedná se o překlep. Minimální výkon střídače (střídačů) musí být maximálně o 20 % nižší než výkon elektrárny.

Odpověď č.2: Ano, je možné použít jeden typ panelů. Musí ale splňovat parametry uvedené v zadávací dokumentaci.“

Protože vysvětlení zadávací dokumentace nerozšiřuje okruh možných účastníků, zadavatel ponechává v platnosti původní lhůtu pro podání nabídek.

V Brně dne dle elektronického podpisu

SAKO Brno SOLAR a.s.

Mgr. Jakub Sklenář

prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje