

**VÁŠ DOPIS Č. J.:**

**DORUČENÝ DNE:** 16.11.2020

**NAŠE Č. J.:** MMB/0505233/2020/PIMI (DS)

**SPIS. ZN.:**

TENZA, a.s.

Jiřina Fajtová

Svatopetrská 35/7

617 00 Brno

**VYŘIZUJE:**

Ing. Michal Piňos

**TELEFON:**

+420 542 174 367

**E-MAIL:**

pinos.michal@brno.cz

**ID DATOVÉ SCHRÁNKY:**

a7kbrn

**DATUM:**

02.12.2020

**POČET LISTŮ:**

01

**Vyjádření ke stavbě „OHB II – Linka 1 – SAKO Brno, a.s.“  
z hlediska Územní energetické koncepce statutárního města Brna (ÚEK SMB)  
a Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu (SECAP)**

Vážená paní,

projektová dokumentace pro územní řízení z listopadu 2020 se zabývá rozšířením kapacit stávajícího energetického zdroje, které spočívá v instalaci třetího parního kotle o výkonu 60 t/h (cca 48 MW) pro spalování směsného komunálního odpadu včetně příslušenství. Stavba bude realizována ve stávajícím areálu společnosti SAKO, a.s., na ul. Jedovnická v k.ú. Židenice. Z předložené dokumentace vyplývá, že:

- střecha objektu bude částečně osazena fotovoltaickými panely a částečně opatřena vegetační vrstvou a mobiliářem,
- zdrojem tepla i chladu pro vzduchotechnické jednotky umístěné na střeše bude tepelné čerpadlo,
- pro venkovní i vnitřní osvětlení jsou navržena svítidla LED,
- dešťové vody ze zpevněných ploch budou vsakovány,

Na základě ustanovení SECAP doporučujeme prověřit možnost a účelnost využití dešťové vody ze střech objektů. Předložená dokumentace je v souladu s požadavky ÚEK SMB.

S pozdravem

Otisk razítka

Ing. Martin Vaněček

vedoucí Odboru životního prostředí

