



Zapojení:
Střídač I: 27 ks panelů
MPPT1-1 14
MPPT2-1 13

umístění technologie na střechě

sever



1x střídač SOLAX X3-PRO G2 10 kW
27x panel NORD DAS-DH108ND 450 Wp



název **FVE 12,150 kWp MŠ Neklež**
výkres **Situace - půdorys**
adresa stavby **MŠ Neklež, Neklež 2584/1a, Brno - Líšeň, 62100**

datum vydání
28.08.2024

strana
A3

kreslil **Bc. Michal Kučera**

schválil

číslo výkresu **GA-24-016-PD-SIT**