

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k veřejné zakázce „**FVE – 3 realizace v MČ Žabovřesky a MČ Vinohrady**“
dle § 98 odst. 1 a 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Doručeno: 15. 10. 2025

Uveřejněno: 20. 10. 2025

Zadavatel: SAKO Brno SOLAR a.s.

Žádost o vysvětlení:

Uchazeč požádal o upřesnění rozsahu a charakteru prací vztahujících se k zajištění ochrany před bleskem (LPS) po instalaci FVE, konkrétně o:

- poskytnutí poslední revizní zprávy LPS a výkresové dokumentace,
- potvrzení, že případné úpravy či doplnění hromosvodu budou považovány za vícepráce,
- potvrzení, že revizní zpráva LPS má pouze informativní charakter,
- vyjasnění postupu, pokud podklady k LPS nejsou k dispozici, s odkazem na normy ČSN EN 62305 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-54.

Vysvětlení zadavatele:

Projektová dokumentace LPS **není k dispozici**.

Zadavatel k této zakázce **dokládá poslední dostupné revizní zprávy LPS**, poskytnuté správci jednotlivých objektů. Tyto revizní zprávy jsou uveřejněny společně s tímto vysvětlením.

V rámci metody **design & build** je **zhotovitel odpovědný za zajištění ochrany před bleskem po instalaci FVE**, a to v souladu s platnými normami (zejména ČSN EN 62305 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-54).

- **Doplnění nebo úpravy LPS** nezbytné k zajištění řádné funkce ochrany po instalaci FVE jsou **součástí plnění zhotovitele**.
- **Víceprací** se rozumí pouze **rekonstrukce LPS**, tj. opravy **nevyhovujícího stávajícího stavu**, který nesouvisí s novou instalací FVE.

Předmětné objekty **neprošly kontrolním měřením LPS**. Při prohlídkách objektů dne 13. 10. 2025 bylo uvedeno, že z předchozích zkušeností může LPS na některých objektech vykazovat nevyhovující hodnoty; k posouzení aktuálního stavu LPS sloužila právě **prohlídka objektů dne 13. 10. 2025**.

Za vícepráce se nepovažují úpravy LPS vyvolané instalací nových prvků FVE, které jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti a bezpečnosti systému.

Zadavatel dále **dokládá aktuální Smlouvu o připojení FVE pro ZŠ náměstí Svornosti 7**, která je připojena jako příloha tohoto vysvětlení.

V Brně dne 20. 10. 2025

SAKO Brno SOLAR a.s.

prostřednictvím E-ZAK