POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM A SUCHOVODEM -Z/2 - OSA B - 1, F - 11

M 1:25



ŘEZ A - A

M 1:25



POHLED P1

M 1:25



Z
2

PROFIL MATERIÁLU	CELKEM			HMOTNOST		NÁTĚR (POZINK)		MATERIÁL
	DÉLKA	PLOCHA	KS	JEDNOTKOVÁ	CELKOVÁ	JEDNOTKU	CELKEM	
	m	m2		kg / m (m2)	kg	m2/m	m2	
P 3		0,019		23,55	0,46		0,039	S235JR
P 5		0,090		40,00	3,60		0,180	S235JR
P 8		0,284		64,00	18,18		0,568	S235JR
P 10		0,540		80,00	43,20		1,080	S235JR
L 60x6	0,700			5,42	3,79	0,233	0,163	S235JR
U 80	4,844			8,64	41,85	0,510	2,470	S235JR
PLO 50x5	40,050			1,96	78,50	0,110	4,406	S235JR
PLO 50x8	17,112			3,14	53,73	0,116	1,985	S235JR
PLO 60x6	0,360			2,83	1,02	0,132	0,048	S235JR
KR 20	14,400			2,47	35,57	0,063	0,904	S235JR
TR KR 33,7x2,6	7,052			1,99	14,03	0,106	0,748	S235JR
TR KR 50x3	0,440			3,48	1,53	0,157	0,069	S235JR
TR KR 57x2,9	30,016			3,87	116,16	0,179	5,373	S235JR
TR KR 76x3,2	10,785			5,75	62,01	0,239	2,578	S235JR
TR CTV 150x5	1,180			21,63	25,53	0,583	0,688	S235JR
TR CTV 150x50x5	3,582			13,98	50,07	0,383	1,372	S235JR
POROROŠT SP 330-34/38-3		1,093		28,50	31,16			S235JR
					580,393		22,670	
Přídavek - 10 %					58,04			
CELKEM ZA	1	ks		638,432	kg	22,67	m2	
CELKEM ZA	2	ks		1276,864	kg	45,34	m2	

PEVNÁ SPOJKA 75	2	KS	PRO	2	KS	4	KS
VÍČKO 75	2	KS	PRO	2	KS	4	KS
ŘETÍZEK	2	KS	PRO	2	KS	4	KS
OBJÍMKA S MATICÍ	6	KS	PRO	2	KS	12	KS
KOTEVNÍ ŠROUB HILTI HAS-U M16x220	10	KS	PRO	2	KS	20	KS

REV 08.2020 | REV.Č. 00

POZNÁMKA :

OCEL S235, VÝROBNÍ SKUPINA EXC 2

- SPOJOVACÍ MATERIÁL KVALITY 8.8.
- NAVRŽENO DLE ČSN EN 1993-1.
- TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
- DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ.
- VŠECHNY NEZNAČENÉ SVARY PROVÉST S MAXIMÁLNÍ ÚNOSNOSTÍ SVAŘOVANÝCH PROFILŮ.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- DĚLENÍ ŽEBŘÍKU NA MONTÁŽNÍ DÍLY JE VĚTŠÍ VÝROBNÍ PŘÍPRAVY VYBRANÉHO DODAVATELE ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ.
- KOTVENÍ SUCHOVODU JE NAVRŽENA POMOCÍ TYPIZOVANÝCH OBJÍMEK S MATICÍ.
- KONSTRUKCE ŽEBŘÍKU MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN 74 3282.
- VENKOVNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDE ŽÁROVĚ POZINKOVÁNA.
- V UZAVŘENÝCH PROFILECH ZHOTOVIT OTVORY PRO ODVZDUŠNĚNÍ PŘI ZINKOVÁNÍ.
- KONTRASTNÍ NÁTĚR HRANY STUPNICE BUDE PROVEDEN V CELKOVÉ TLOUŠŤCE DLE VÝROBCE NÁTĚRU V ZÁVISLOSTI NA AGRESIVITĚ PROSTŘEDÍ A ŽIVOTNOSTI NÁTĚRU :
  AGRESIVITA PROSTŘEDÍ : C3
  ŽIVOTNOST NÁTĚRU : STŘEDNÍ (M) - 5 - 15 LET
- PŘÍPRAVA POVRCHU PŘED NANESENÍM NÁTĚRU MUSÍ BÝT V SOULADU S ČSN EN ISO (ČÁST 1-4)
- KOTVENÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ KOTEVNÍCH ŠROUBŮ HAS-U. KOTVENÍ PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ HILTI.
- OTVORY PRO KOTVY VRTAT MIMO VÝZTUŽ. POLOHU VÝZTUŽE OVĚŘIT DETEKTOREM FERROSCAN PS250. V PŘÍPADĚ POTŘEBY UPRAVIT VELIKOST KOTEVNÍCH DESEK A ROZTEČE PRO KOTVY.

01 OZNAČENÍ MÍSTA REVIZE

POZICE	Č.	POPIS REVIZE	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	DATUM

Dílenské svary: (WELDING)



NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	VEDOUCÍ ÚKOLU
ING. LOBREIS	PAULÍK	ING. LOBREIS	ING. ŠURANSKÝ

B-PROJEKTING

INVESTOR SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno

PROJEKT
SAKO Brno, a.s. - PROJEKT DOTŘÍŘOVACÍ LINKY
SO 05 PŘÍSTŘEŠEK NA SEPAROVANÝ ODPAD

08 ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

REVIZE	
JMÉNO SOUB.	
MĚŘÍTKO	1:25
POČET A4	8
STUPEŇ	DPS
DATUM	08/2020
ZAK. ČÍSLO	849 239 50

OBSAH VÝKRESU
Z/2 - POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM A SUCHOVODEM - OSA B-1, F-11

ARCHIVNÍ ČÍSLO 19-40/047 | ČÍSLO VÝKR. ZK 121

L K J I H G F E D C B A

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1