


PŘÍSTROJ	BARVA	ŠTÍTEK
HL01	ZELENÁ	ZAPNUTO

ROZVADĚČ	RH 1
Rozvodná soustava	3+PEN, AC 50Hz, 400/230V / TN-C-S
Provedení	SKŘÍŇOVÝ 2000x600x400
Přívod / vývody	ZDOLA / NAHORU
Krytí (zavřeno / otevřeno)	IP40 / 20

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+PEN, AC 50Hz, 400/230V / TN-C-S  
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI - OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2  
411.2 - POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ OCHRANU (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)  
- IZOLACE, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY  
411.3 - POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)  
411.3.1 - OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ  
411.3.2 - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY  
411.3.3 - DOPLNKOVÁ OCHRANA - PROUDOVÝ OHRANIČ



**GARANT projekt s.r.o.**  
Slatkova 103/18, 602 00 Brno  
IČ: 06722865, DIČ: CZ06722865  
E-mail: info@garantprojekt.cz  
mob.: 608 213 528  
web: garantprojekt.cz

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT  
ING. JOSEF ŠRÁMEK  
č. autorizace: 1006026

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU  
ING. STANISLAV SMOLIK

VYPRACOVAL  
ING. ZUZANA POKORNA

ČÍSLO ZAKAZKY  
**202315**  
DATUM  
**08/2024**

MĚŘITKO  
STUPĚŇ

**1:10**  
**DPS**

NAZEV PROJEKTU  
"Stavební úpravy objektů čerpací stanice a myčky vozidel - SAKO Brno, a.s., Černovická 15"  
MÍSTO STAVBY  
Areal SVOZ TKO SAKO, SAKO Brno, Černovická 454/15, Komárov, 617 00 Brno Jih, parc. č. 158/1, 158/2, 158/9, 158/11, 158/13, k.ú. Komárov (611026)  
STAVEBNÍK  
SAKO Brno a.s., Jedovnická 4247/2, Židenice, 62800 Brno  
OBJEKT  
S004 - ČSPPH

ČÁST PROJEKTU  
ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A BLESKOSVODY

D.1.4.4

NÁZEV

ČÍSLO

ROZVADĚČ RH 1 - STÁVAJÍCÍ

04

