

RMS 1



BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

HL12	HL4	HL6	HL8
HL1	HL3	HL5	HL7
SB2	SB3	HL9	SA1
SB1			

PŘÍSTROJ	BARVA	ŠTÍTEK
SB1	RUDÁ	CENTRAL STOP
SB2	ČERNÁ	TEST HOUKAČKY
SB3	ČERNÁ	ODSTAVENÍ HOUKAČKY
HL1	MODRÁ	MAXIMÁLNÍ HLADINA NAFTA
HL2	RUDÁ	HAVARIJNÍ HLADINA NAFTA
HL3	MODRÁ	MAXIMÁLNÍ HLADINA UKAPY
HL4	RUDÁ	HAVARIJNÍ HLADINA UKAPY
HL5	MODRÁ	MAXIMÁLNÍ HLADINA HYDR. OLEJE
HL6	RUDÁ	HAVARIJNÍ HLADINA HYDR. OLEJE
HL7	MODRÁ	MAXIMÁLNÍ HLADINA MOT. OLEJE
HL8	RUDÁ	HAVARIJNÍ HLADINA MOT. OLEJE
HL9	BÍLÁ	PROVOZ UPS
SA1	ČERNÁ	OSVĚTLENÍ PŘESTŘEŠENÍ

ROZVADĚČ

RMS 1

Rozvodná soustava	3+N+PE, AC 50Hz, 400/230V / TN-S
Provedení	SKŘÍŇOVÝ 2000x600x400
Přívod / vývody	ZDOLA / NAHORU
Krytí (zavřeno / otevřeno)	IP40 / 20

**ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, AC 50Hz, 400/230V / TN-S
OCHRANA OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI - OCHRANA PŘED URAZENÍM EL. PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2**

- 411.2 - POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ OCHRANU (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
- IZOLACE, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
- 411.3 - POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)
- 411.3.1 - OCHRANÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- 411.3.2 - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
- 411.3.3 - DOPLNKOVÁ OCHRANA - PROUDOVÝ CHRÁNIČ

NÁZEV PROJEKTU

"Stavební úpravy objektů čerpací stanice a myčky vozidel -

SAKO Brno, a.s., Černovická 15"

MÍSTO STAVBY

Areái SVOZ TKO SAKO

SAKO Brno, Černovická 454/15, Komárov, 617 00 Brno Jih,
parc. č. 158/1, 158/2, 158/9, 158/11, 158/13, k.ú. Komárov (611026)

STAVEBNÍK

SAKO Brno a.s., Jedovnická 4247/2, Židenice, 62800 Brno

OBJEKT
SO04 - ČSPH

ČÁST PROJEKTU

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A

BLESKOSVODY

NÁZEV


Číslo

ROZVADĚČ RMS 1 - STÁVAJÍCÍ

05

1

DPS



GARANT projekt s.r.o.
 Staňkova 103/18, 602 00 Brno
 IČ: 06722865, DIČ: CZ06722865
 E-mail: info@garantprojekt.cz
 mob.: 608 213 528
 web: garantprojekt.cz

AUTORIZOVANÝ
PROJEKTANT

ING. JOSEF ŠRÁMEK
č. autorizace: 1006026

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING. STANISLAV SMOLÍK

VYPRACOVANÉ

ING. ZUZANA POKORNÁ

ČÍSLO ZAKÁZKY

DATUM

202315

08/2024

MĚŘÍTKO

STUPĚŇ

LIST	1
CELKEM:	5

