


PŘÍSTROJ	BARVA	ŠTÍTEK
HL01	ZELENÁ	ZAPNUTO
SA1	---	ZAP/VYP OSVĚTLENÍ PŘESTŘEŠENÍ
SA2	---	ZAP/VYP OSVĚTLENÍ ATIKA
SA1	---	REZERVA
SA1	---	REZERVA
SA1	---	ZAP/VYP OSVĚTLENÍ VO

RH 1



BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

HL01



SA1SA2SA3SA4SA5

ROZVADĚČ	RH 1
Rozvodná soustava	3+PEN, AC 50Hz, 400/230V / TN-C-S
Provedení	SKŘÍŇOVÝ 2000x600x400
Přívod / vývody	ZDOLA / NAHORU
Krytí (zavřeno / otevřeno)	IP40 / 20

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+PEN, AC 50Hz, 400/230V / TN-C-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI - OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
411.2 - POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ OCHRANU (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
- IZOLACE, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
411.3 - POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)
411.3.1 - OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
411.3.2 - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
411.3.3 - DOPLŇKOVÁ OCHRANA - PROUDOVÝ CHRÁNIČ

NÁZEV PROJEKTU
"Stavební úpravy objektů čerpací stanice a myčky vozidel -
SAKO Brno, a.s., Černovická 15"
MÍSTO STAVBY

Areal SVOZ TKO SAKO,
SAKO Brno, Černovická 454/15, Komárov, 617 00 Brno jih,
parc. č. 158/1, 158/2, 158/9, 158/11, 158/13, k.ú. Komárov (611026)

STAVEBNÍK

SAKO Brno a.s., Jedovnická 4247/2, Židenice, 62800 Brno

OBJEKT
SO04 - ČSPPH

ČÁST PROJEKTU

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A
BLESKOSVODY


D.1.4.4

NÁZEV

ČÍSLO

ROZVADĚČ RH 1 - NOVĚ DOZBROJENÝ

09



GARANT projekt s.r.o.
Slaňkova 103/18, 602 00 Brno
IČ: 06722865, DIČ: CZ06722865
E-mail: info@garantprojekt.cz
mob.: 608 213 528
web: garantprojekt.cz

AUTORIZOVANÝ
PROJEKTANT
ING. JOSEF ŠRÁMEK
č.autorizace: 1006026

HLAVNÍ INŽENÝR
PROJEKTU
ING. STANISLAV SMOLÍK

VYPRACOVAL
ING. ZUZANA POKORNÁ

ČÍSLO ZAKÁZKY
202315
DATUM
08/2024

MĚŘÍTKO
STUPĚŇ

-
DPS

