



Vysvětlení/Změna zadávací dokumentace č.04

V souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám poskytujeme vysvětlení/změnu zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „SAKO Brno, a.s. – Dotřídovací linka – zhotovitel stavebních prací“.

Dotaz č. 1

IO 09 příprava území

Při prohlídce místa stavby jsme zjistili, že na ploše, kde mají být realizovány haly a zpevněné plochy jsou skládky starých betonových prefabrikátů, kovového odpadu, větví a náletová zeleň:



Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr – likvidace skládek a náletové zeleně.

Odpověď zadavatele: Do specifikace byl doplněn oddíl 112.2 Odstranění křovin a porostu dle rozsahu ze snímku z map na Google z 05/2021.

Odstranění kovového odpadu a kontejnerů, respektive betonových prefabrikátů bude zajištěno investorem. V době geodetického zaměření (rok 2018), respektive zpracování situace stavby (rok 2019) na dané ploše tyto věci nebyly uloženy. Byly odstraněny (viz specifikace) pouze zpevněné betonové plochy.

Stejně tak rozsah náletových dřevin z roku 2018 a ze současnosti (05/2021) je úplně jiný – viz přiložené snímky z ortofotomap.



Dotaz č. 2

IO 07 komunikace a zpevněné plochy

Ve VV jsou položky, které se týkají bourání stávající betonové komunikace:

1	113107132R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.30 cm	m2	4 695,00
2	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	2 351,50
3	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	4 695,00
4	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1 103,33
5	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1 103,33
56	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	2 351,50

Ve VV chybí poplatek za skládku, případně informace, zda lze podrcený beton a přetříděné kamenivo použít pro vylepšení pláň.

Žádám zadavatele o určení, zda se má suť uložit na zpoplatněnou skládku, nebo použít na stavbě a podle toho doplnění výkazu výměr o příslušné položky.

Odpověď zadavatele: Vybouraný materiál ze stávajících betonových ploch je vykázán ve specifikaci v položce 5. Tato suť nebyla na žádost investora uložena na řízenou a zpoplatněnou skládku. Bylo dle požadavku investora provedeno uložení této suti na mezideponii na pozemku investora – položka 5 (přemístění suti do vzdálenosti 1 km). Následně bude dle požadavku investora po dohodě vybraného zhotovitele stavby a investora dohodnuto o dalším případném využití suti (rozdrcení a případné použití betonového recyklátu).