



Vysvětlení/Změna zadávací dokumentace č.06

V souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám poskytujeme vysvětlení/změnu zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „SAKO Brno, a.s. – Dotřídovací linka – zhotovitel stavebních prací“.

Dotaz č. 1

Chtěli bychom požádat o upřesnění, zda má být cementobetonový kryt areálových komunikací vyztužen nebo ne a jak. Specialisté se v nabídkách liší, ale rozhodující by měl být vypracovaný projekt a jeho statické posouzení.

Odpověď zadavatele: V projektové dokumentaci (část IO 07 Komunikace a zpevněné plochy) není v cementobetonové vrstvě uvažováno s výztuží.

Dotaz č. 2

Ve výkresu situace jde vidět u vrátnice dvojjávora. Nenašli jsme pro ni v rozpočtu položku ani specifikaci. Prosíme o upřesnění.

Odpověď zadavatele: Závora u vrátnice je součástí specifikace objektu SO 06.1 Vrátnice, přejezdová váha – blíže viz dokumenty k Vysvětlení ZD č. 2.