



Vysvětlení/Změna zadávací dokumentace č.06

V souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám poskytujeme vysvětlení/změnu zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „SAKO Brno, a.s. – Budova C“.

Dotaz č. 1:

V rozpočtu 04.06 VZT podle dodavatele chybí měděné potrubí ke kondenzační jednotce 9,52/15,88 a 6,35/12,70 a chladivo R32.

Prosíme tímto o prověření a doplnění do výkazu výměr.

Odpověď zadavatele: Doplnujeme chybějící položky:

- | | |
|--|----------------|
| • Předizolované Cu potrubí 1/2"x1, R410A, rozměr 1/2", | množství 40 m |
| • Šroubení 1/2", R410A, rozměr 1/2", | množství 10 ks |
| • Chladivo R410A, | množství 10 l |

Dotaz č. 2:

V projektové dokumentaci ve výpisu výplní otvorů jsou uvedené laminátové plné dveře ozn. D20. Tyto dveře, ale postrádáme ve výkazu výměr.

Pokud tato položka platí, žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Odpověď zadavatele: Platí dle projektové dokumentace 14ks dveří D20

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr SO 530 jsou uvedeny položky 53,54 Opláštění fasády. Pro dodavatele postrádáme výkresy ke konstrukci tohoto opláštění. Bohužel v tomto momentu nemáme fasády jak nacenit.

Tímto žádáme o doplnění projektové dokumentace o tyto výkresy.

Odpověď zadavatele: Opláštění fasády trapézovým plechem BTD/S18 tl. 16,5 mm, opláštění budovy viz výkresy projektové dokumentace :

21-03-01-SO530-01-025 POHLED JIHOZÁPADNÍ A SEVEROVÝCHODNÍ

21-03-01-SO530-01-024 POHLED JIHOVÝCHODNÍ A SEVEROZÁPADNÍ

Aktualizovaný výkaz výměr je přílohou tohoto dokumentu.

Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 20. 8. 2021 do 9:00.