



Vysvětlení/Změna zadávací dokumentace č.07

V souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám poskytujeme vysvětlení/změnu zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „SAKO Brno, a.s. – Budova C“.

Dotaz č. 1:

Ve vysvětlení/změně zadávací dokumentace č. 5 v dotazu č.10, zadavatel na dotaz ohledně pažení stavební jámy odpověděl:

„Návrh typu pažení si provede zhotovitel, cenu pažení je nutno zahrnout do ceny stavebních prací.“

Vzhledem k tomu, že se jedná o **veřejnou zakázku** je podle našeho názoru toto řešení zcela nepřijatelné a to jak v části návrhu (kde může dojít k situaci, že každý dodavatel navrhne něco jiného, případně poddimenzuje pažení), tak v části zahrnutí ceny do zemních prací.

Žádáme tedy zadavatele o doplnění těchto podkladů:

1. Minimálně textový popis pažení (návrh projektanta) obsahující dimenze prvků, návrh použitých materiálů, zda se jedná o dočasné nebo trvalé pažení, návrh kotvení pažení pokud je třeba, včetně navrhovaných materiálů a dimenzí
2. Doplnění odpovídajících položek do VV

Jak všichni sledujeme s probíhajícího zadávacího řízení na výše uvedenou akci v zadávací dokumentaci, konkrétně v projektové dokumentaci a výkazu výměr se objevila celá řada nejasností. Část těchto nejasností je zadavatelem postupně vysvětlována, ale přesto se domníváme, že z výše uvedených důvodů je nutno věnovat zpracování nabídky zvýšenou pozornost.

Zároveň se nacházíme v období čerpání dovolených, takže i komunikace s jednotlivými subdodavateli je v tento okamžik velmi ztížená. Z těchto důvodů si dovoluujeme požádat o prodloužení termínu pro odevzdání nabídky do 31.8.2021.

Odpověď zadavatele:

Tento dotaz již byl některým ze soutěžících vznesen, naše odpověď zní: „Návrh typu pažení si provede zhotovitel, cenu pažení je nutno zahrnout do ceny zemních prací!“

Na této odpovědi trváme s tím, že se jedná o dočasné pažení pro zajištění stavební jámy pro možnost betonáže monolitických základových patek a pro následné uložení prefabrikovaných základových pasů, což je z výkresové dokumentace (která je součástí přílohy poptávkové dokumentace) patrné. Názor tazatele, že ve veřejné zakázce je nutno tuto dočasnou stavební konstrukci detailně specifikovat a doplnit do VV, nesdílíme. Naopak z hlediska projektu a výsledného stavebního díla objektu SO 530 není podstatné, jakým způsobem je dočasné



pažení provedeno a způsob provedení ponecháváme zcela v kompetenci soutěžícího. V případě detailního návrhu pažení (např. štětová stěna) by mohl být znevýhodněn soutěžící, který používá běžný typ pažení, např. mikrozáporové pažení apod.

Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 27. 8. 2021 do 9:00.