



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

EkoINPROS, spol.s r.o.

Svitavská 576/46
614 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA BRNO
21/025693/2019/OBo Ing. Bojanovský / 543 433 235 18.12.2019
VĚC 19121801
Brno, k.ú. Židenice, ul. Jedovnická, parc. č. 9676/1,.... "Sběrné středisko odpadů (SSO) SAKO, Jedovnická 4", projektová dokumentace pro stavební povolení - souhlasné stanovisko s podmínkami

Předmětem předložené projektové dokumentace je stavba sběrného střediska odpadů v rámci areálu *SAKO Brno, areál Svoz*. Areál je vymezen na západě silnicí II/373 v ulici Jedovnická, na severu ulicí Líšeňskou, na východě bývalým areálem ZETOR, a.s. a na jihu areálem společnosti ENERGAZET a.s.

K tomuto areálu bylo vydáno naše souhlasné stanovisko 721/001185/2018/OBo ze dne 16.1.2018 pro územní řízení.

Předmět stavby:

- 001 Vrátnice s nástřeškem – vážnice
- 002 Zpevněné plochy a komunikace
- 003 Rozvody NN
- 004 Přípojka vody
- 005 Přípojka kanalizace a) splaškové, b) dešťové
- 006 Nájezdová mostní váha
- 007 Skladovací boxy, střešní
- 008 Ocelový přístřešek
- 009 Oplocení
- 010 KTÚ
- 011 Skladovací kontejnery
 sklady NO
 sklad mechanizačních prostředků
- 012 Shromažďovací a mechanizační prostředky

Zásobování vodou

Pro zásobování vodou bude provedeno napojení na vodovodní řad DN 300 v majetku firmy ZETOR a.s. – nejedná se o vodovodní řad pro veřejnou potřebu, **Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. nejsou provozovatelem tohoto řadu.** Toto napojení bylo součástí vyjádření 721/001185/2018/OBo a nyní bude proveden jen vnitřní vodovod pro SSO.

Upozorňujeme Vás, že nebudete ve smluvním vztahu s naší společností ve věci dodávky pitné vody. Jedná se pouze o podružné napojení. **Ke kapacitě a tlakovým poměrům ve vodovodním řadu se nevyjadřujeme.**

Odkanalizování

Upozorňujeme, že zájmovou lokalitou prochází kmenová stoka splaškové kanalizace DN 1680/1530 BEO a kmenová stoka dešťové kanalizace DN 2650/2440 BEO. Jedná se o jedny z nejdůležitějších (kmenových) kanalizačních stok na území města Brna a vlivem stavby nesmí dojít k jejich poškození, nebo omezení provozu.

Splaškové vody budou odvedeny vnitřní kanalizací do přípojky splaškové kanalizace, která byla součástí vyjádření 721/001185/2018/OBo.

Dešťové vody – plocha je součástí jižní části areálu *SAKO Brno, areál Svoz*, ze které se neuvažuje odtok dešťových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu - Dešťové vody budou vsakovány v podzemním vsakovacím objektu. **Dešťové vody nebudou odváděny do dešťové kanalizace pro veřejnou potřebu.**