


TYPOVÝ VÝROBEK

gravitačně koalescenční odlučovač s usazov.
prostorem pro středně velké mn. kalu (200xNS)
betonová nádrž samonosná pro uložení pod zem, hranatá
uložení a připojení dle výrobce

Parametry vyčištěné vody: $C_{10} - C_{40} = 0,2 - 1 \text{ mg/l}$



spol. s r. o.
Svitavská 576/46
614 00 Brno

FORMÁT :	1A4
MĚŘÍTKO :	1 : 50
ÚČEL :	DÚR+DSP
DATUM :	03/2020
ČÍSLO ZAKÁZKY :	2/20/P
ZODP. PROJEKTANT :	ING. ORSÁG
VYPRACOVAL :	ING. STOKLÁSEK
KRESLIL :	ACAD LT 2006
KONTROLOVAL :	ING. JEDLIČKA

KRAJ : JIHOMORAVSKÝ ÚMČ: BRNO - ŽIDENICE

INVESTOR : SAKO, a. s.

AKCE : SSO SAKO a.s. - KANALIZACE

OBJEKT : 001 PŘÍPOJKA KANAL. DEŠŤOVÉ

NÁZEV PŘÍLOHY :

ODLUČOVAČ LEHKÝCK KAPALIN

Č. PŘÍLOHY :

001/5