

Projekt / typ rozvaděče	Projektové číslo	Zákazník	Kontakt	Divize
SAKO Brno - R2 - 22kV NXPLUS C V2.0	NXPLUS_C-87162	SAKO Brno, a.s. (Brno-Židenice)	Stepanovsky, Libor	RC-CZ SI DS S S1
Nabídka	Zakázka	Objednávka výrobního závodu	Objednávky zákazníka	Výrobní číslo
500221_01				

Typ pole : =JZ01		Pole s vypínačem 630 A (600mm)		
-Q1, -QE6	-Q1	806-4806.5A, 806-9011.5A, 806-9012.5A, 806-9014.5A	Třípolohový odpojovač s uzemňovačem Vypínač 3AE Pomocný spínač pro signalizaci pozice „odbočka uzemněna“ Třípolohový odpojovač, motor pro změnu pozice ROZPOJOVÁNÍ a PŘIPRAVENO K UZEMNĚNÍ Indikace zasunutí ovládací kliky odpojovače (V-2) Pomocný spínač pro třípolohový odpojovač Pomocný spínač pro signalizaci krytu kabelového prostoru (V-18) Kapacitní indikátor napětí Umístění na vývodu, typ LRM Přístrojový transformátor proudu na vývodu, typ 4MC4_30 Přístrojový transformátor napětí, typ 4MT3 Montáž a zapojení tlumicího rezistoru Indikace úniku plynu SF ₆ Zóny pro rozmístění přístrojů v nn-nástavbě 600x761mm, 1xTPS Rozmístění svorkovnic v nn-nástavbě 600x761mm	
-QM	-Q0	806-5472.5A		
	-S16	Volba: -S16		
	-Q1-M1	Volba: -Q1-M1		
	-S24	Volba: -S24		
	-S1	Volba: -S1		
	-S32	Volba: -S32		
	-A51	-		
	-A51	Volba: -A51		
-TA1	-T1	867-2236.5C		
-TV1	-T5	953-0406.5B		
	-R5	Volba: -R5		
	-S10	Volba: -S10		
		037-5786.3		
		806-9001.5D		

Typ pole : =JZ02		Pole s vypínačem 630 A (600mm)		
-Q1, -QE6	-Q1	806-4806.5A, 806-9011.5A, 806-9012.5A, 806-9014.5A	Třípolohový odpojovač s uzemňovačem Vypínač 3AE Pomocný spínač pro signalizaci pozice „odbočka uzemněna“ Třípolohový odpojovač, motor pro změnu pozice ROZPOJOVÁNÍ a PŘIPRAVENO K UZEMNĚNÍ Indikace zasunutí ovládací kliky odpojovače (V-2) Pomocný spínač pro třípolohový odpojovač Pomocný spínač pro signalizaci krytu kabelového prostoru (V-18) Kapacitní indikátor napětí Umístění na vývodu, typ LRM Přístrojový transformátor proudu na vývodu, typ 4MC4_30 Přístrojový transformátor napětí, typ 4MT3 Montáž a zapojení tlumicího rezistoru Indikace úniku plynu SF ₆ Zóny pro rozmístění přístrojů v nn-nástavbě 600x761mm, 1xTPS	
-QM	-Q0	806-5472.5A		
	-S16	Volba: -S16		
	-Q1-M1	Volba: -Q1-M1		
	-S24	Volba: -S24		
	-S1	Volba: -S1		
	-S32	Volba: -S32		
	-A51	-		
	-A51	Volba: -A51		
-TA1	-T1	867-2236.5C		
-TV1	-T5	953-0406.5B		
	-R5	Volba: -R5		
	-S10	Volba: -S10		
		037-5786.3		

Projekt / typ rozvaděče	Projektové číslo	Zákazník	Kontakt	Divize
SAKO Brno - R2 - 22kV NXPLUS C V2.0	NXPLUS_C-87162	SAKO Brno, a.s. (Brno-Židenice)	Stepanovsky, Libor	RC-CZ SI DS S S1
Nabídka	Zakázka	Objednávka výrobního závodu	Objednávky zákazníka	Výrobní číslo
500221_01				

806-9001.5D

Rozmístění svorkovnic v nn-nástavbě 600x761mm

Typ pole	:	=JZ04	Pole měření (600mm)	
-TA1		-T11	867-2236.5C (SPECIAL)	Přístrojový transformátor proudu, typ 4MC4_10
		-Q01;-F1	806-4717.5A	Třípolohový odpojovač s uzemňovačem (s HH HRC pojistkami)
		-S1	Volba: -S1	Pomocný spínač pro třípolohový odpojovač
-TV1		-T5	953-0406.5B (SPECIAL)	Přístrojový transformátor napětí, typ 4MT3
		-R5	Volba: -R5	Montáž a zapojení tlumicího rezistoru
		-S10	Volba: -S10	Indikace úniku plynu SF ₆
			037-5786.3	Zóny pro rozmístění přístrojů v nn-nástavbě 600x761mm, 1xTPS
			806-9001.5D	Rozmístění svorkovnic v nn-nástavbě 600x761mm

Typ pole	:	=JZ05	Pole měření (600mm)	
		-Q01;-F1	806-4717.5A	Třípolohový odpojovač s uzemňovačem (s HH HRC pojistkami)
		-S1	Volba: -S1	Pomocný spínač pro třípolohový odpojovač
-TV1		-T5	953-0406.5B	Přístrojový transformátor napětí, typ 4MT3
		-R5	Volba: -R5	Montáž a zapojení tlumicího rezistoru
		-S10	Volba: -S10	Indikace úniku plynu SF ₆
			037-5786.3	Zóny pro rozmístění přístrojů v nn-nástavbě 600x761mm, 1xTPS
			806-9001.5D	Rozmístění svorkovnic v nn-nástavbě 600x761mm

Typ pole	:	=JZ06	Pole podélné spojky 1250 A (600mm)	
-Q1, -QE6		-Q1	806-4806.5A, 806-9011.5A, 806-9012.5A, 806-9014.5A	Třípolohový odpojovač s uzemňovačem
-QM		-Q0	806-5471.5A	Vypínač 3AE
		-S16	Volba: -S16	Pomocný spínač pro signalizaci pozice „odbočka uzemněna“
		-Q1-M1	Volba: -Q1-M1	Třípolohový odpojovač, motor pro změnu pozice ROZPOJOVÁNÍ a PŘIPRAVENO K UZEMNĚNÍ
		-S24	Volba: -S24	Indikace zasunutí ovládací kliky odpojovače (V-2)
		-S1	Volba: -S1	Pomocný spínač pro třípolohový odpojovač
		-S10	Volba: -S10	Indikace úniku plynu SF ₆
			037-5786.3	Zóny pro rozmístění přístrojů v nn-nástavbě 600x761mm, 1xTPS
			806-9001.5D	Rozmístění svorkovnic v nn-nástavbě 600x761mm

Projekt / typ rozvaděče	Projektové číslo	Zákazník	Kontakt	Divize
SAKO Brno - R2 - 22kV NXPLUS C V2.0	NXPLUS_C-87162	SAKO Brno, a.s. (Brno-Židenice)	Stepanovsky, Libor	RC-CZ SI DS S S1
Nabídka	Zakázka	Objednávka výrobního závodu	Objednávky zákazníka	Výrobní číslo
500221_01				

Typ pole : =JZ07		Pole podélné spojky 1250 A, pole s vypínačem (600mm)	
-Q1, -QE6	-Q1	806-4806.5A, 806-9011.5A, 806-9012.5A, 806-9014.5A	Třípolohový odpojovač s uzemňovačem Vypínač 3AE Pomocný spínač pro signalizaci pozice „odbočka uzemněna“ Elektromechanický uzavírací zámek vypínače (V-24) Indikace zasunutí ovládací kliky odpojovače (V-2) Pomocný spínač pro třípolohový odpojovač Uzamykací zařízení odbočky s elektromech. blokadou (V-9) Pomocný spínač pro signalizaci pozice „odbočka uzemněna“ Indikace úniku plynu SF ₆ Zóny pro rozmístění přístrojů v nn-nástavbě 600x761mm, 1xTPS Rozmístění svorkovnic v nn-nástavbě 600x761mm
-QM	-Q0	806-5611.5A	
	-Q1-M1	Volba: -Q1-M1	
	-Y8E	Volba: -Y8E	
	-S24	Volba: -S24	
	-S1	Volba: -S1	
	-Y16	Volba: -Y16	
	-S16	Volba: -S16	
	-S10	Volba: -S10	
		037-5786.3	
		806-9001.5D	

Typ pole : =JZ08		Pole podélné spojky 1250 A, pole s odpojovačem (600mm)	
-TA1	-T11	867-2236.5C	Přístrojový transformátor proudu, typ 4MC4_10 Třípolohový odpojovač s uzemňovačem Třípolohový odpojovač, electromech. Blokáda pro změnu pozice ROZPOJOVÁNÍ a UZEMNĚNO (V-17) Třípolohový odpojovač, motor pro změnu pozice ROZPOJOVÁNÍ a PŘIPRAVENO K UZEMNĚNÍ Indikace zasunutí ovládací kliky odpojovače (V-24) Pomocný spínač pro třípolohový odpojovač Indikace zasunutí ovládací kliky odpojovače (V-2) Indikace úniku plynu SF ₆ Zóny pro rozmístění přístrojů v nn-nástavbě 600x761mm, 1xTPS Rozmístění svorkovnic v nn-nástavbě 600x761mm
-Q1, -QE6	-Q10	806-4807.5B, 806-9011.5A, 806-9012.5A, 806-9014.5A	
	-Y1, -Y5	Volba: -Y1, -Y5	
	-Q1-M1, -Q2-M1	Volba: -Q1-M1, -Q2-M1	
	M1		
	-S12.1	Volba: -S12.1	
	-S1	Volba: -S1	
	-S24	Volba: -S24	
	-S10	Volba: -S10	
		037-5786.3	
		806-9001.5D	

Projekt / typ rozvaděče	Projektové číslo	Zákazník	Kontakt	Divize
SAKO Brno - R2 - 22kV NXPLUS C V2.0	NXPLUS_C-87162	SAKO Brno, a.s. (Brno-Židenice)	Stepanovsky, Libor	RC-CZ SI DS S S1
Nabídka	Zakázka	Objednávka výrobního závodu	Objednávky zákazníka	Výrobní číslo
500221_01				

Typ pole : =JZ10		Pole s vypínačem 630 A (600mm)		
-Q1, -QE6	-Q1	806-4806.5A, 806-9011.5A, 806-9012.5A, 806-9014.5A	Třípolohový odpojovač s uzemňovačem Vypínač 3AE Pomocný spínač pro signalizaci pozice „odbočka uzemněna“ Třípolohový odpojovač, motor pro změnu pozice ROZPOJOVÁNÍ a PŘIPRAVENO K UZEMNĚNÍ Indikace zasunutí ovládací kliky odpojovače (V-2) Pomocný spínač pro třípolohový odpojovač Pomocný spínač pro signalizaci krytu kabelového prostoru (V-18) Kapacitní indikátor napětí Umístění na vývodu, typ CAPDIS S2+ Přístrojový transformátor proudu, typ 4MC4_30 Indikace úniku plynu SF ₆ Zóny pro rozmístění přístrojů v nn-nástavbě 600x761mm, 1xTPS Rozmístění svorkovnic v nn-nástavbě 600x761mm	
-QM	-Q0	806-5471.5A		
	-S16	Volba: -S16		
	-Q1-M1	Volba: -Q1-M1		
	-S24	Volba: -S24		
	-S1	Volba: -S1		
	-S32	Volba: -S32		
	-A51	730-0401.5H		
	-A51	Volba: -A51		
-TA1	-T1	867-2236.5C		
	-S10	Volba: -S10		
		037-5786.3		
		806-9001.5D		