

Zadavatel:

SAKO Brno, a.s.

se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno

IČO: 60713470

Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce rozvodny VN, rozvaděče R2 22kV“

sektorová zakázka zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Evidenční číslo VZ: Z2022-012084

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 a § 99 ZZVZ

Společnost SAKO Brno, a.s. jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela tyto žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1 ze dne 6. 4. 2022 a Dotaz č. 2 ze dne 8. 4. 2022:

„Vážený zadavateli,

v bodě 9.1. zadávací dokumentace na veřejnou zakázku je uvedeno, že součástí projektové dokumentace, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace, je slepý výkaz výměr.

Avizovaný výkaz výměr se nám nepodařilo v zadávací dokumentaci dohledat. Můžete nám slepý výkaz výměr poskytnout nebo nás navést kde bychom ho mohli stáhnout?

Předem děkuji za odpověď“

Dotazy č. 1 a č. 2 jsou v totožném znění od téhož uchazeče.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1 a č. 2:

Zadavatel doporučuje uchazeči užívat funkcionalitu ve vztahu ke konkrétní veřejné zakázce použitou u dotazu č. 2. Ve lhůtě 3 pracovních dní od doručení dotazu č. 1 dává zadavatel tuto odpověď:

Projektová dokumentace pro výběrové řízení, která je přílohou zadávací dokumentace obsahuje dokument MS Excel s názvem „DVD PS106-1 R2 02 soupis materiálu“.

Zadavatel souhlasí, že se nejedná o klasický výkaz výměr. Záměrem zadavatele bylo použít projektantem zpracovaný DVD PS106-1 R2 02 soupis materiálu za účelem určení bližšího rozpadu ceny. Proto tam, kde zadávací dokumentace nebo smlouva mluví o výkazu výměr, nebo položkovém rozpočtu, je tím myšlen tento (popř. vyplněný) dokument.

Pokud není možno tímto způsobem podat cenovou nabídku např. z toho důvodu, že v DVD PS106-1 R2 02 soupis materiálu některá položka dle názoru uchazeče chybí, žádáme o vznesení dalšího dotazu. Zadavatel dle svého nejlepšího vědomí a svědomí považuje DVD PS106-1 R2 02 soupis materiálu za dostatečný. Pokud nebude dalšího dotazu, má zadavatel za to, že DVD PS106-1 R2 02 soupis materiálu je dostačující pro podání kompletní cenové nabídky.

K tomuto dále odpověď na dotaz č. 3.

Dotaz č. 3 ze dne 8. 4. 2022:

„Dobrý den,

v návaznost na dotazy dodavatele technologie SIEMENS se na Vás obracíme s upřesněním technické specifikace.

1. Výrobce rozvaděčů doporučuje použít v sestavě rozvaděčů zábleskovou ochranu, která ve stávající specifikaci momentálně není.

2. Tímto bychom chtěli požádat o upřesnění specifikace měřících transformátorů v jednotlivých polích. Budou některá s třídou přesnosti 0,5S vč. kalibračního listu? (např. v technické zprávě je uvedeno: „Také vývod pro celkové měření areálu na straně VN v oddálené USM bude zachován, pouze

budou vyměněny MTP v novém VN poli č. 4 rozvaděče R2, převod 600/5/5A.“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Zadavatel dává tuto odpověď.

K bodu 1.

Pokud zadavatelem nabízený výrobek dle sdělení jeho výrobce doporučuje v sestavě rozvaděčů užití zábleskové ochrany, musí uchazečem nabízené řešení zábleskovou ochranu obsahovat.

Nacenení materiálu a montážních prací provede uchazeč na nový list DVD PS106-1 R2 02 soupis materiálu s uvedením jednotlivých položek materiálu a prací obdobnou formou a zahrne tyto položky do celkové ceny.

K bodu 2.

Ano, v poli měření R2-5 je nutné osadit úředně ověřené, cejchované transformátory s převodem 600/5/5A s třídou přesnosti 0,5 pro stávající elektroměr umístěný mimo rozvodnu.

V dokumentaci v jednopólovém schématu je uvedeno v popisku úředně ověřeno v technickém popisu rozvaděče v poli měření na straně 28 je uvedeno že transformátory jsou úředně ověřené, cejchované. Platí převod 600/5/5A.

Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace nemůže dojít k rozšíření účastníků zadávacího řízení, proto zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Brně dne 11. 4. 2022

SAKO Brno, a.s.

prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje