

VH atelier spol. s r.o.
Merhautova 1066/216
613 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
19. 6. 2017

NAŠE ZNAČKA
PM037856/2017-203/Ho

VYŘIZUJE
Ivana Horáková
+420 541 637 412
horakova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
27. 7. 2017

Sběrné středisko odpadů v MČ Brno – Židenice

(k. ú. Židenice; obecní úřad obce s rozšířenou působností Brno; kraj Jihomoravský; ČHP 4-15-02-1096)

Charakteristika akce:

Dopisem ze dne 19. 6. 2017 jste nám předložili žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení v rozsahu dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na akci "Sběrné středisko odpadů v MČ Brno – Židenice", zpracovanou společností VH atelier, spol. s r.o. Investorem je Staturární město Brno, Úřad MČ Brno – Židenice.

Lokalita se nachází v zastavěném území města, na pozemcích parc. č. 5853/1, 5854/1 a další v k. ú. Židenice. V současnosti je pozemek využíván MČ jako překladiště biologického materiálu z údržby zeleně. Stavba sběrného střediska bude využívána pro sběr a následnou likvidaci odpadů z MČ Židenice.

Na nově provedené zpevněné ploše budou umístěny kontejnery na tříděný odpad, kontejner na nebezpečný odpad, kancelář obsluhy. Dále je navrženo oplocení a osvětlení areálu a přípojky a rozvody inženýrských sítí – vedení NN, vodovod, kanalizace.

Splaškové odpadní vody z budovy obsluhy budou svedeny do jednotné kanalizace města. Odvedení dešťových vod je navrženo do zasakovací nádrže přes odlučovač lehkých kapalin s usazovacím prostorem a s dočišťovacím stupněm se sorpčním filtrem. Bezpečnostní přepad z nádrže bude napojen do kanalizační přípojky.

Stavba se nachází na okraji záplavového území řeky Svitavy stanoveném v ř.km 0,000 – 14,743 Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 29. 1. 2010 pod č. j. JMK 142939/2009, mimo aktivní zónu záplavového území. Na pozemky zasahuje okrajově rozliv stoleté povodně Q_{100} .

Podle map povodňového nebezpečí a povodňových rizik se jedná o zónu nízkého a zbytkového ohrožení.

Kontejner na nebezpečný odpad je umístěn mimo stanovený rozliv.

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. Brno, jako správce povodí k předložené dokumentaci toto stanovisko:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění

pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem, ke stavbě máme následující připomínky:

1. Při výstavbě a provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona o vodách. Případné i drobné úniky (úkapky) těchto látek na zpevněných plochách musí být neprodleně odstraněny.
V areálu je třeba mít trvale k dispozici účinné sorpční prostředky (vapex apod.).
2. Zařízení bude provozováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a prováděcí vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. Veškerý nebezpečný odpad bude chráněn proti povětrnostním vlivům.
3. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou doloženy atesty použitých kontejnerů na nebezpečný odpad.

Upozorňujeme, že stavba leží okrajově v záplavovém území_a investor podstupuje veškerá rizika možných povodňových škod.

Vlastník stavby musí udržovat svůj majetek v takovém stavu a dbát o jeho užívání způsobem, který nebude bránit průchodu velkých vod, průběhu povodně, případně znemožní odplavení tohoto majetku. Povinnosti vlastníků pozemků a staveb nacházejících se v záplavovém území jsou dány § 52 a § 85 zák.č. 254/2001 Sb. o vodách.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO:70890013, DIČ:CZ70890013



Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

Příloha:

dokumentace