

VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE: 16. 4. 2018

NAŠE ČJ.: MMB/0283335/2018

SPIS. ZN.: OVLHZ/MMB/0166084/2018

VYŘIZUJE: Ing. František Chylík

TEL.: 542 174 027

E-MAIL: chylik.frantisek@brno.cz

DATUM: 2018-07-09

POČET LISTŮ: 1

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (dále jen „Odbor VLHZ MMB“), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) obdržel dne 18. 4. 2018 žádost žadatele statutárního města Brna, MČ Brno-Židenice, IČ 44992785, Gajdošova 7, 615 00 Brno, zastoupeného společností VH atelier spol. s r.o., IČ 49437267, Lidická 960/81, 602 00 Brno, o povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami:

retenčně zasakovací nádrže

Stavba je umístěna v k.ú. Židenice na pozemku p.č. 5853/1.

Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Žádost bude posuzována podle ust. § 115 a ust. § 8 odst. 1 písm. a), b) vodního zákona.

Popis stavby:

Jedná se o povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami potřebného za účelem povolení stavby - vybudování nové vsakovací nádrže ke stavbě - sběrného střediska odpadu. Pro zdržení srážkových vod je na pozemku stavebníka navržena retenční vsakovací nádrž předčištěných srážkových vod (přes gravitačně koalescenční odlučovač lehkých kapalin s dočišťovacím stupněm se sorpčním filtrem), s odvětráním přes revizní šachtu, s bezpečnostním přelivem do kanalizace. Celkové rozměry nádrže ze zasakovacích bloků jsou 9,6 x 6 x 0,52 (d x š x v) m. Celkový objem nádrže je 28,5 m³, užitný objem nádrže 23,4 m³. Nádrž bude chráněna separační geotextilií 400 g/m². Součástí vsakovacího objektu jsou čtyři vrty průměru 0,3m, které budou propojovat vsakovací galerii s propustným podložím v hloubce 5-6 m p.t. (viz. IGHP – GEON s.r.o. 04/2017).

Odbor VLHZ MMB oznamuje podle ust. § 115 odst. 8 vodního zákona, a ust. § 47 odst. 1 správního řádu zahájení vodoprávního řízení o výše uvedené žádosti všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Námítky, závazná stanoviska, příp. návrhy důkazů a další podání mohou být uplatněny ve smyslu ust. § 115 odst. 8 vodního zákona do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení mohou podle ust. § 38 správního řádu nahlédnout do spisu (podkladů rozhodnutí) na Odboru VLHZ MMB, 4. podlaží, dv. č. 422, a to v pondělí a středu 8.00 – 17.00 hod. a v pátek 8.00 hod. – 12.00 hod., ostatní dny po předchozí domluvě.

Účastníci řízení jsou podle ust. § 36 správního řádu oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy, mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.

Podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je možné do 31. 7. 2018. Po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto v souladu s ust. § 15 vodního zákona.

Pokud budou účastníci řízení zastupováni, musí své zástupce ve smyslu ust. § 33 správního řádu vybavit plnou mocí a stanovit rozsah zmocnění. Plná moc bude předložena při prvním úkonu v řízení.

Ing. František Chylík
referent oddělení státní správy
vodního hospodářství

Obdrží

Účastníci řízení:

1. VH atelier spol. s r.o., adresa pro doručování: Merhautova 216, Brno (zástupce statutárního města Brna, MČ Brno-Židenice) - DS
2. statutární město Brno, Majetkový odbor MMB - I
3. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 1a, Brno – DS
4. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha - DS

Na vědomí

dotčené orgány:

5. ÚMČ Brno-Židenice – DS
– stavební úřad
- odbor správy majetku
6. Odbor životního prostředí MMB – I

ostatní:

7. Odbor investiční MMB – I
8. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno - DS