

Váš dopis zn.:

Ze dne: 28.07.2017

Naše značka: 3100-Nov-578/17

Vyřizuje: Machač, Bc. Frýzová, Mgr. Ing. Němečková

Telefon: +420 532144289

Mobil:

E-mail: machac@bkom.cz

Datum: 18.08.2017

VH atelier spol. s r. o.
Merhautova 1066/216
613 00 Brno

Vyjádření k PD pro územní řízení v rozsahu dokumentace pro stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby „Sběrné středisko odpadů v MČ Brno – Židenice“

Vážení,

předmětem předložené **PD (DÚR + DSP + PDPS)** je plánovaná výstavba sběrného střediska odpadů (SSO) včetně odpovídající technické a dopravní infrastruktury s napojením na ulici Lazaretní, vše v MČ Brno – Židenice (k.ú. Židenice).

K DÚR, DSP z dopravně-inženýrského hlediska požadujeme vjezd upravit v souladu s platnou legislativou, tj. Vyhláškou 398/2009 Sb.

Z hlediska správy komunikací sdělujeme:


- Požadujeme změnit konstrukci vozovky v místě vjezdu na novou skladbu - ŠD tl. 150 mm, SC C_{8/10} tl. 150 mm, lože drť 4/8 40 mm a BZD (200 x 100 šedá) 80 mm = celkem min. 420 mm. V místě vjezdu ve stávající vozovce ul. Lazaretní navrhnout manipulační pás š. min. 0,50 m podél nové snížené obruby s ošetřením spáry záhlvkou.
- Požadujeme doplnit přehlednou situaci sjezdu na ul. Lazaretní a upravit sklon na 2%.

S předloženou PD (DÚR) – **nesouhlasíme**.

Požadujeme doplnění PD (**DÚR + DSP + PDPS**) dle připomínek a znovu zaslat k našemu vyjádření. Při nové žádosti uvádějte, že se jedná o doplnění vyjádření 3100-No-578/17.

PD si ponecháváme.

S pozdravem



Ing. Roman Nekula, MBA
správní ředitel

Na vědomí:
MMB OD