



# Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno  
Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č. : HSBM-73-1-1684/1-OPST-2017

Brno 24. 7. 2017

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1/PD

VH atelier, spol.s r.o.  
Merhautova 1066/216  
613 00 Brno

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: nprap. Ing. Michaela Korčáková, vrchní inspektor, ☎: 950 639 114, e-mail: [michaela.korcakova@firebrno.cz](mailto:michaela.korcakova@firebrno.cz)

Název stavby:	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno-Židenice
Místo stavby:	Brno, Židenice
Stavebník:	Statutární město Brno, Brno, Brno-město, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00
Projektant PD:	VH atelier, spol.s r.o., Merhautova 1066/216, 613 00 Brno
PD ze dne, zpracovatel PD:	Březen 2017, Ing. Filip Krupa
Předložený druh dokumentace:	Stavební řízení

Jedná se o zbudování sběrného střediska odpadů v Brně - Židenicích.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 27. 6. 2017. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**závazné nesouhlasné stanovisko.**


## Odůvodnění

Předložená dokumentace neobsahuje dokumentaci stanovenou vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů zejména požárně bezpečnostní řešení zpracované v rozsahu § 41 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, neposkytuje tedy dostatečný podklad pro posouzení.

## Poučení

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.



plk. Ing. Václav Špěra, vrchní rada  
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP  
HZS Jihomoravského kraje



# Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno  
Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č. : HSBM-73-1-1683/1-OPST-2017

Brno 24. 7. 2017  
Výtisk číslo: 1  
Počet listů: 1  
Přílohy: 1/ bez příloh

VH atelier, spol.s r.o.  
Merhautova 1066/216  
613 00 Brno

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: nprap. Ing. Michaela Korčáková, vrchní inspektor, ☎: 950 639 114, e-mail: [michaela.korcakova@firebrno.cz](mailto:michaela.korcakova@firebrno.cz)

Název stavby:	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno-Židenice
Místo stavby:	Brno, Židenice
Stavebník:	Statutární město Brno, Brno, Brno-město, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00
Projektant PD:	VH atelier, spol.s r.o., Merhautova 1066/216, 613 00 Brno
PD ze dne, zpracovatel PD:	Březen 2017, Ing. Filip Krupa
Předložený druh dokumentace:	Územní řízení

Jedná se o zbudování sběrného střediska odpadu v Brně - Židenicích.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 27. 6. 2017. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**závazné nesouhlasné stanovisko.**

## Odůvodnění

Předložená dokumentace neobsahuje dokumentaci stanovenou vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, zejména zásady zajištění požární ochrany stavby (včetně výkresů) zpracované v rozsahu § 41 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, neposkytuje tedy dostatečný podklad pro posouzení.

## Poučení

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

HZS Jihomoravského kraje  
úsek prevence a CNP  
614 00 Brno, Zubatého 1  
pracoviště Štefánikova 32

plk. Ing. Václav Špěra, vrchní rada  
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP  
HZS Jihomoravského kraje