

Ivana Sedlakova

Od: Jan Chmelicek
Odesláno: pondělí 2. května 2022 7:55
Komu: Ivana Sedlakova
Předmět: FW: Prohlášení - ZŠ J. Babáka
Přílohy: PBR FVE Jana Babáka - kabelové trasy_1.pdf; IMG_20220124_103526_trasa.png

From: Libor Štasta <stasta@kalaha.cz>
Sent: Friday, April 29, 2022 12:26 PM
To: Jan Chmelicek <chmelicek@zabovresky.cz>
Cc: Eva Mazálková <mazalkova@kalaha.cz>
Subject: FW: Prohlášení - ZŠ J. Babáka

Dobrý den, pane Chmelíčku,
S navrhovaným řešením souhlasíme. Jedná se o povrchovou montáž. Hlavní je, aby byly dostatečně zatěsněny kotvy, které nesou vedení FTV a prostupují přes ETICS.
Doporučuji před ukončením prací provést prohlídku právě těchto detailů.
S pozdravem

ING. LIBOR ŠTASTA
vedoucí výroby

+420 777 606 141 / stasta@kalaha.cz

KALAH A s. / Maříkova 1 / 621 00 Brno
tel.: 543 245 570 / www.kalaha.cz



From: Jan Chmelicek <chmelicek@zabovresky.cz>
Sent: Friday, April 29, 2022 8:17 AM
To: Eva Mazálková <mazalkova@kalaha.cz>
Subject: RE: Prohlášení - ZŠ J. Babáka

Dobrý den,
prosím o vyjádření ke kabelové trase od zhotovitele fasády na ZŠ Jana Babáka. Posílám Vám navrhované trasy od firmy která by měla zakázku realizovat.
S pozdravem

Jan Chmelíček
Odbor investiční

ÚMČ Brno-Žabovřesky
Horova 28, 616 00 Brno
Tel.: 549 523 585, Mob.: 724 206 065

From: Eva Mazálková <mazalkova@kalaha.cz>
Sent: Tuesday, March 15, 2022 3:28 PM
To: Jan Chmelicek <chmelicek@zabovresky.cz>
Subject: Prohlášení - ZŠ J. Babáka

Dobrý den, pane Chmelíčku,

s povrchovou montáží kabelové trasy FVE souhlasíme za předpokladu, že bude tato trasa prováděna odbornou firmou. Kabelový žlab bude umístěn nad povrchem omítky a nosné konstrukce procházející kontaktním zateplovacím systémem budou utěsněny proti případnému zatékání vody do kontaktního zateplovacího systému.

S pozdravem

Ing. Libor Šťasta

ING. LIBOR ŠŤASTA
vedoucí výroby

+420 777 606 141 / stasta@kalaha.cz

KALAH A s. / Maříkova 1 / 621 00 Brno
tel.: 543 245 570 / www.kalaha.cz



--

This message has been scanned for viruses and dangerous content by **E.F.A. Project**, and is believed to be clean.
[Click here to report this message as spam.](#)