



- LEGENDA :
- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ:
- RH Hlavní rozvaděč
 - HOP Hlavní ochranná přípojnice
 - JT Jímací tyč
 - SR Svorka uzemňovací pásek-drát
 - SZ Svorka zkušební
 - SU Svorka hromosvodní univerzální
 - SO Svorka hromosvodní okapová
 - SJ Svorka k jímací tyči
 - Podpěra vedení
 - Jímací vedení a svody AlMgSi 8mm 2
 - Uzemňovací vedení nerez min. 30x3mm
 - Uzemnění svodu - nerezový vodič 10mm + zaváděcí tyč FeZn 18mm
 - Uzemnění HOP H07V-R 16mm2
 - U1 - Lanový úchyt, výška 400 mm
- NOVÉ/PŘELOŽENÉ ZAŘÍZENÍ:
- JÍMACÍ VEDENÍ NA STŘEŠE - DRÁT FeZn Ø8mm NA BETONOVÉ PODPĚŘE FB
 - JÍMACÍ TYČ AlMgSi Ø16mm v=3000mm UCHYCENÁ POMOCI KLÍNU V PODSTAVCI (2x BETONOVÝ PODSTAVEC 17kg)
 - SVORKA UNIVERZÁLNÍ SPOJOVACÍ 8-10mm

Paré:

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Název souboru: x_pudorys | | | | | |
| Stupeň dokumentace: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE | | Číslo dokumentu: - | | Revize: 0 | Datum: 10. 8. 2021 |
| Kreslil: Ing. Tomáš Blažek | Kontroloval: Jan Konečný | Schválil: Jan Konečný | List: 01 | Počet A4: 3 | Měřítko: 1:100 |
| Investor: | | | | | |
| Zpracovatel dokumentace a držitel práv: TIPA telekom TIPA Telekom plus a.s. Hrotopická 169, 674 01 Třebíč IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631 | | Název: Fotovoltaické panely - projektová dokumentace Brno, ZŠ Sirotkova Doplňující název: 04 - Úprava stávající jímací soustavy | | | |

VL ISO 5457-A4T