


Vysvětlivky:

FQ hlavní jistič, 3-pólový, In=200A, Ir=160A (Modelon 3VA1220-4EF32-0AA0)

Rozvodná souprava: 3NPE stř. 230/400V, 50Hz, TN-C-S
Ochrana před nebezpečným dotykem: samočinným odpojením vodné části zdroje dle ±SN 33 2000-4-41
podproudovým prvkem

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div></div> <div>Údolní 599/37 602 00 Brno IČ: 282 88 165</div>	
Ing. Rudolf Císař	Ing. arch. Hana Rubešová		
INVESTOR:	SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, Židenice 628 00 Brno		
NÁZEV AKCE:	Projektová dokumentace pro realizaci fotovoltaické elektrárny na střеше objektu Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 932/37, INSTALACE FVE		
VÝKRES:		DATUM	12/21
		STUPEN	DSP
		ZAK. ČÍSLO	21-300-004
		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVÁDĚČE HR-2		-	D2.01-15