SO 542 DÍLNY MECHANICKÉ ÚDRŽBY A DÍLNY VEDLEJŠÍCH PROVOZŮ

ZÁKLAD Z01 - VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE

TVAR ZÁKLADU Z01
- PŮDORYS



POZNÁMKA:

1. VŠECHNY ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU. ROZMĚRY ZÁKLADU PŘIZPŮSOBIT SKUTEČNOSTI, UPRAVIT DLE POKYNŮ AD NA STAVBĚ.
2. TOC = HORNÍ HRANA BETONU
   BOC = SPODNÍ HRANA BETONU
3. ZÁKLADOVOU SPÁRU PŘED POLOŽENÍM PODKLADNÍHO BETONU PŘEHUTNIT
4. PRACOVNÍ SPÁRA MUSÍ BÝT PŘED BETONÁŽÍ ČISTÁ, ZBAVENÁ VŠECH MECHANICKÝCH NEČISTOT, ZDRSNĚNÁ A ZVLHČENÁ (NE NASYCENÁ VODOU)
5. ZÁKLAD Z01 ODDILATOVAT OD STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ PATKY A NOVÉHO ŽB ZÁKLADOVÉHO PASU POLYSTYRÉNEM TL.20mm

ŘEZ A - A



VÝZTUŽ DNA - SPODNÍ A HORNÍ VÝZTUŽ



VÝZTUŽ KRČKU



ŘEZ B - B



1 Ø16 / 2235 - 40 ks

ŘEZ C - C



2 Ø16 / 1410 - 8 ks

ŘEZ D - D



3 Ø10 / 3560 - 9 ks

TABULKA VÝZTUŽE

OZN.	PROFIL	DÉLKA (m, m²)	POČET ks	DÉLKA CELKEM (m) Ø10	DÉLKA CELKEM (m) Ø16	HMOTNOST (kg/m, kg/m²)	HMOTNOST CELKEM(kg)	POZNÁMKA
1	Ø16	2,235	40		89,40	1,578	141,07	
2	Ø16	1,410	8		11,28	1,578	17,80	
3	Ø10	3,560	9	32,04		0,617	19,77	
DÉLKA CELKEM (m)				32,04	100,68			
HMOTNOST CELKEM (kg)				178,64				

TABULKA VÝKAZU MATERIÁLŮ:

POPIS	MNOŽSTVÍ
BETON C 25/ 30	cca 3,65 m³
PODKLADNÍ BETON C12/15	cca 0,48 m³
OCELOVÁ VÝZTUŽ	178,64 kg

BETON dle ČSN EN 1992: C 25/30- XC2 - Cl 0,20 - S3
OCEL: B500B dle ČSN EN 10027-1
PROVÁDĚCÍ TŘÍDA dle ČSN-EN 13670 : 2
KRYTÍ VÝZTUŽE min 75mm
ROZMĚRY VÝZTUŽE JSOU VZTAŽENY K OSÁM PRUTŮ
0,000 = 252,620 m.n.m
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ

STAVBA: OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ	INVESTOR STAVBY: SAKO Brno, a.s. Jedovnická 4247/2 628 00 Brno	Č. VYHOTOVENÍ
MÍSTO STAVBY: SAKO Brno, a.s. Jedovnická 4247/2, Brno	JMÉNO / DATUM / PODPIS; PROJEKTANT / KONTROLOVAL	REVIZE ČÍSLO

STUPEŇ PD:	DPS	JMÉNO	Ing. E. Bušanská	Ing. J. Novotný	Ing. P.Otépková
ZAK.ČÍSLO:	21-03-01	DATUM	02/2022	02/2022	02/2022
MĚŘÍTKO:	1:50	PODPIS			
			PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VED. PROJEKTANT

ALEF BRNO spol. s r.o.
Smetanova 3
602 00 BRNO
IČO: 469 81 594
tel./fax: 00420 541249171
e-mail: info@alefbrno.cz

NÁZEV VÝKR.: SO 542 DÍLNY MECHANICKÉ ÚDRŽBY A DÍLNY VEDLEJŠÍCH PROVOZŮ
02 - BETONOVÉ KONSTRUKCE
ZÁKLAD Z01 - VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE

ČÍSLO VÝKR.	ČÁST:
21-03-01-SO542-02-023	D.1.2

A3.2 (3 x A4)