

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
STUPEŇ PROJEKTU :**

**DPS - DOKUMENTACE PRO
PROVÁDĚNÍ STAVBY**

„ Optimalizace pomocných provozů „

**D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
04.04 VZT**

05 Podklady MaR

STAVBA	Optimalizace pomocných provozů SO 542 dílny mechanické údržby a dílny vedlejších provozů SAKO a.s. , Jedovnická 4247/2 , 628 00 Brno
INVESTOR	SAKO a.s. Jedovnická 4247/2 , 628 00 Brno
MÍSTO STAVBY	SAKO a.s. Jedovnická 4247/2 628 00 Brno
ČÁST PROJEKTU	Dokumentace pro provádění stavby 04. 04 VZT
DÍL PROJEKTU	05 Podklady MaR
ČÍSLO ZAKÁZKY	21–03-01 (Z21/01)
OBJEKT (ČÍSLO NÁZEV)	SO 542 dílny mechanické údržby a dílny vedlejších provozů

Počet vyhotovení 7 + 1	Měsíc / rok vyhotovení 02 / 2022	Číslo vyhotovení
----------------------------------	--	------------------

Schválil :
Ing.Zdeněk Mališka
ČKAIT 1002599

05 Podklady MaR

601	Teplota dílny mech udrž.	č.m. 101	(20°C)	1x TI	Dálkové měření
602	Teplota šatny.	č.m. 205	(20°C)	1x TI	Dálkové měření
603	Teplota šatny.	č.m. 203	(20°C)	1x TI	Dálkové měření
604	Umyvárky	č.m. 204	(20°C)	1x TI	Dálkové měření

Výkresová dokumentace :

Č.v. 21-03-01-SO542.04.400	Schéma zapojení - VZT
Č.v. 21-03-01-SO542.04.101	Půdorys + 0,000m
Č.v. 21-03-01-SO542.04.102	Půdorys + 3,350 m
Č.v. 21-03-01-SO540.04.403	Řez B – B