



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

☐ VH atelier, spol. s r.o.

Merhautova 1066/216
613 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA
721/022884/2017/IHö

VYŘIZUJÍCÍ LINKA
Hörlová / 543 433 269

BRNO
24.08.2017
170824C1.DOC

VĚC

Sběrné středisko odpadů v Brně, ul. Lazaretní, parc. č. 5853/1, k. ú. Židenice, vodovodní a kanalizační přípojky, územní řízení, stavební povolení, provádění stavby - souhlasné stanovisko s podmínkami

K předložené projektové dokumentaci vodovodní a kanalizační přípojky nemáme z hlediska provozovatele vodovodního a kanalizačního řádu pro veřejnou potřebu námitek.

Zásobování vodou

Lokalita je zásobena z tlakového pásma 1 vodojemu Holé hory s kótou přepadu 272,5 m n. m. Objekt bude napojen na stávající vodovodní přípojku s ukončením ve stávající vodoměrné šachtě, umístěné na pozemku investora.

Bilance spotřeby vody: $Q_{\text{denní}}$ 0,035 m³

Odkanalizování

Splaškové vody budou z areálu odváděny stávající kanalizační přípojkou DN 200 BET s napojením na jednotnou kanalizační stoku pro veřejnou potřebu DN 600/900 BET vedenou v u. Lazaretní.

Stávající přípojka bude opravena vyvložkováním a bude na ní osazena nová revizní šachta DN 630.

Dešťové odpadní vody budou odváděny do zasakovací nádrže o objemu 16,8 m³ umístěnou na pozemku investora.

Stavbu proveďte v souladu s Městskými standardy pro vodovodní a kanalizační sítě a zařízení a v nich uvedených normách.

Vyjádření platí pro úpravy na vodovodní a kanalizační přípojce.

Vyjádření platí pouze pro vodovodní síť a kanalizační zařízení v provozování Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

Souhlasíme se zahájením územního a stavebního řízení a pro řízení o provedení stavby.

Vyjádření má platnost po dobu jednoho roku od data odeslání.

Příloha: 2x 2 PD

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
úřad VH a GIS

Ing. Milan Přinosil
vedoucí útvaru VHR