

Váš dopis zn.:

Ze dne: 12. 12. 2017
Naše značka: 3100-MO-M419/17
Vyřizuje: Bc. Frýzová
Telefon: +420 532 144 281
Mobil:
E-mail: fryzova.katerina@bkom.cz
Datum: 09. 01. 2018

WH atelier, spol. s r.o.
Merhautova 1066/216
613 00 Brno

Vyjádření k PD pro územní řízení (DUR) v rozsahu DSP a DPS „Sběrné středisko odpadů v MČ Brno – Židenice“



Vážení,

sdělujeme Vám, že předložená PD je pro naše vyjádření nedostatečná. V předložené projektové dokumentaci požadujeme upravit:

- dlažba bude kladena kolmo na směr jízdy a typ dlažby ve výkresech a zprávách bude korespondovat
- únosnost pláň min. Edef2=45MPa
- přesah varovného pásu do rampové části chodníku musí být do rozdílu výšek 0,08m, ve výkresech sjednotit vzhled dlažby
- bude dodržena niveleta stávajícího chodníku
- v místě styku budoucí účelové komunikace a místní komunikace požadujeme provést bezbariérové úpravy dle aktuální ČSN 73 6110 ve smyslu vyhlášky 398/2009 Sb.

Projektovou dokumentaci vracíme k přepracování.

S pozdravem

Ing. Roman Nekula, MBA
správní ředitel

Přílohy:

Projektová dokumentace.