

**Vážená paní
Jiřina Fajtová**

VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: **TSB/03798/2020**

VYŘIZUJE: **Iveta Šimandlová**

TEL./MOBIL: **545 424 033 / 604 223 466**

EMAIL: **simandlova@tsb.cz**

DATUM: **08.04.2020**



11876-20-TSB

Věc – Subj.: **Vyjádření k projektové dokumentaci bouracích prací**
Název akce : **„Odpadové hospodářství Brno – Linka 1“**

Vážená paní,

při realizaci shora uvedené akce **dojde k dotčení** našeho zařízení. S akcí dle předložené projektové dokumentace souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

V oblasti dotčené stavbou se nachází optická trasa v majetku společnosti Technické sítě Brno, a.s.

1. Optickou trasu tvoří HDPE chránička v průměru 40 mm, dva optické kabely a tři mikrotrubičky. Trasa HDPE přichází z travnaté plochy p.č. 7889/1, k.ú. Židenice do prostoru parkoviště před vjezdem do areálu SAKO, p.č. 7884/1, k.ú. Židenice. Trasa vede přibližně 14,5 m před budovou p.č. 7884/9. Přibližně 29 m od travnaté plochy trasa odbočuje vpravo a míří do budovy vjezdu do areálu SAKO. Z budovy potom vede pouze optický kabel. Vrací se zpět ve stejné trase a po asi 16 m odbočuje vpravo severovýchodním směrem v prostoru vjezdu do areálu. Po asi 11,5 m odbočuje vpravo směrem k budově vjezdu do areálu a po 9,5 m odbočuje vlevo opět severovýchodním směrem a pokračuje podél budovy p.č. 7884/67 k.ú. Židenice ve vzdálenosti cca 4,3 m. Po asi 32 m trasa odbočuje vpravo kolem již zmiňované budovy, přechází vozovku a odbočuje vlevo opět severovýchodním směrem. Pokračuje podél budovy p.č. 7884/56 ve vzdálenosti asi 2,8 m. Po 33,5 m trasa odbočuje vpravo a pokračuje podél budovy p.č. 7884/57 k.ú. Židenice ve vzdálenosti přibližně 5,5 m. Trasa dále pak po 93 m vchází do travnaté plochy a po dalších přibližně 28,5 m odbočuje vlevo severovýchodním směrem. Optický kabel je umístěn v optické chráničce.

S akcí dle předložené projektové dokumentace souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Zahájení vlastních prací musí být oznámeno paní Šimandlové na tel. číslo 604 223 466.
- Investor a jím pověřený zhotovitel stavby jsou povinni učinit veškerá opatření proti poškození optického kabelu stavebními pracemi
- Během výstavby bude respektováno ustanovení § 101 a 102 Zákona č. 127/2005 Sb. O Elektronických komunikacích.
- Požadujeme dodržovat ustanovení normy ČSN 73 60 05 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- Výkopové práce v blízkosti našeho zařízení je třeba provádět ručně a se zvýšenou opatrností
- Odkryté vedení musí být řádně zabezpečeno proti poškození. Před záhozem HDPE trubek musí být přizván ke kontrole správnosti uložení a neporušenosti HDPE trubek zástupce naší společnosti paní Šimandlová - tel. 604 223 466 (oznámit alespoň jeden den předem)



TSB

TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO

- Z kontroly bude pořízen zápis, který bude sloužit jako doklad ke kolaudačnímu řízení, za kontrolu nepovažujeme pořízení fotografií nebo videozáznamů.
- Jakékoliv poškození našeho zařízení ihned oznamte na dispečink TSB, a.s. (tel. 545424040). V případě poškození našeho zařízení budeme žádat obnovu původního stavu.
- Veškeré náklady na tyto činnosti budou hrazeny investorem stavby.

Toto vyjádření má platnost jeden rok.

S pozdravem



TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s.
BARVIŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
TEL.: +420 545 424 030
FAX: +420 545 424 016
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

Ing. Miroslava Vraná

Vedoucí Odboru investic a projekce, správy majetku