

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Tomáš Blažek	VYPRACOVAL: Ing. Tomáš Blažek		
INVESTOR: SAKO Brno SOLAR, a.s. Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno–Židenice			
MÍSTO STAVBY: Kárníkova 1531/4, 621 00 Brno–Řečkovice	FORMÁT:	7	xA4
NÁZEV AKCE: FVE MŠ Kárníkova 4 – 41 kWp	DATUM:	03/2023	
	STUPEŇ:	DSP	
	ČÍSLO ZAKÁZKY:	19MSKAR	
NÁZEV VÝKRESU: TECHNICKÁ ZPRÁVA	MĚŘÍTKO: -	ČÍSLO VÝKRESU: D.2	

MŠ Kárníkova 4– FVE 41 kWp

TECHNICKÁ ZPRÁVA

DATUM:
VYPRACOVAL:

09/2022
Ing. Tomáš Blažek

Obsah

1. Projektové podklady.....	3
2. Technické údaje	3
3. Rozsah projektu	3
4. Řízení výkonu FVS	3
5. Nová fotovoltaická elektrárna	3
6. Úpravy el. zařízení v souvislosti s instalací FVS.....	4
7. Požadavky PBŘS	5
8. Technické požadavky na hlavní komponenty FVE	5
9. Důležitá upozornění.....	5
10. Zpráva o bezpečnosti a hygieně při práci	6

Úvodní údaje

Název stavby: MŠ Kárníkova 4 – FVE
 Stupeň: Projektová dokumentace pro stavení povolení (DSP)
 Místo stavby: Kárníkova 1531/4, 621 00 Brno-Řečkovice
 Investor: SAKO Brno SOLAR a.s.
 Projektant: TIPA Telekom plus a.s. Hrotopická 169, 674 01 Třebíč

1. Projektové podklady

- podklady zadavatele PD
- jednání se zadavatelem PD

2. Technické údaje

Základní technické parametry:

Rozvodná soustava NN: 3NPE 400/230 V, TN-C-S
 2 DC 1000, IT(d.c.)

Ochrana před nebezpečným dotykem: dle ČSN 2000-4-41 ed.3, ČSN EN 61936-1 a ČSN EN 50522

část NN: - základní ochrana: izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou
 - ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje v síti TN

Zvýšená ochrana: Pospojováním (k uvedení na stejný potenciál)

3. Rozsah projektu

Předmět projektu

PD řeší FVE a vyvedení elektrického výkonu fotovoltaického systému instalovaného na objektu MŠ Kárníkova 4. Vyrobená el. energie se využívá k napájení rozvodů v objektu.

V souvislosti s touto instalací dojde k doplnění elektrických zařízení do stávajícího hlavního rozvaděče NN, dále instalace nových zařízení, tj. FV invertor, FV panely.

Nová FVE bude mít celkový instalovaný el. výkon 41kWp. FVE bude připojena do stávajícího hlavního rozvaděče. Realizace bude rozdělena na etapy. V první etapě bude instalováno 5,7kW, ve druhé etapě bude instalováno 35,3kW. Technické řešení bude takové, že v první etapě se nainstaluje hybridní měnič (s asymetrií a s případnou možností rozšíření o baterii) s jedním stringem - 14 panelů. Ve druhé etapě bude doplněna ostatní technologie na celý instalovaný výkon.

Pro lepší účinnost panelů bude vhodné zajistit prořez stávající vzrostlé zeleně.

Projekt neřeší

PD podrobně neřeší pomocné konstrukce a statické posouzení FV panelů na střeše.

4. Řízení výkonu FVS

Nový FVS spadá do kategorie zdrojů s jmenovitým el. výkonem od 0 do 100kW. U těchto zdrojů PDS EG.D požaduje řízení výkonu v hodnotách 0% a 100%. Ovládání bude prováděno odvysíláním telegramu HDO s volbou sepnutí regulačního relé RR3 pro nastavení regulačního stupně P1, tj. 0% výkonu.

Nebude-li tento regulační stupeň trvale navolen, znamená to pro zdroj FVS nastavení regulačního stupně P4, tj. 100% výkonu - základní provozní stav. Pomocné relé RR3 bude spínáno kontaktem přijímače HDO a jeho sepnutím relé bude vypnut stykač rozpadového bodu FVS.

5. Nová fotovoltaická elektrárna

5.1 Uspořádání FVS

Instalovaný výkon FVE napájí el. rozvody objektů a bude provozován paralelně s DS EG.D.

FV panely, výkon - 410W, jsou umístěné na samonosné konstrukci a sestaveny do 4 stringů, celkem 100 panelů.

Všechny stringy jsou připojeny na DC vstupy dvou síťových střídačů.

Parametry navrženého systému:

- Celkový výkon 41 kWp, počet panelů: 100 ks
- Výkon v první etapě: 5,7 kW počet panelů: 14 ks
- Výkon v další etapě: 35,3 kW počet panelů: 86 ks
- Výkon jednoho panelu 410 Wp

5.2 Silnoproudá část FVS

Propojení panelů jednotlivých stringů a střídačů bude provedeno DC kabely SOLAR XLS 1x6 mm², jmenovité napětí 1500V. Kabely jednotlivých stringů budou vedeny ve svazku po povrchu střech a následně po stěně budovy ke střídačům.

Každý střídač má 2 MPPT DC vstupy, na každý vstup lze připojit 1 string.

Obsazeny budou vstupy DC1 a DC2.

AC výkon střídače bude do RH přenášen kabelem CYKY-J 5x16mm².

Technologie FVE bude umístěna v objektu u hlavního rozvaděče NN.

5.3 Ochranné pospojování a uzemnění FVE

Hlavní pospojování a doplňující pospojování bude provedeno dle ČSN 33 2000- 4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-5-54 ed.2. Ocelové konstrukce panelů budou vodivě pospojovány a připojeny ke stávajícímu uzemnění objektu pomocí vodičů CYA16. Na svorku PE v příslušném rozváděči NN budovy bude také připojen vodič PE vývodového AC kabelu střídače. Kovové konstrukce na střeše nesmí být propojeny s jímací soustavou a musí být instalovány v dostatečné vzdálenosti.

5.4 Ochrana FVE před přepětím

Střídač FVS je na vybaven ochranou proti přepětí, typ 1 a 2.

5.5 Ochrana před bleskem - LPS

Stávající jímací soustava na střeše bude upravena tak, aby odpovídala požadavkům na ochranu před bleskem dle požadavků aktuální platné ČSN EN 62305-(1-5), ed.2 a budou připojeny k zemnicí soustavě příslušné budovy.

6. Úpravy el. zařízení v souvislosti s instalací FVS

6.1 Hlavní rozvaděč RH

Do RH bude doplněn

- jistič FA.GU1 pro silové připojení FV měniče
- jistič FA.BM, FA.BS1, FA.BS2 pro silové připojení FV hybridních měničů
- stykač KM1 jako rozpadový bod FVE
- jistič FA.RP pro napájení pomocného rozvaděče
- jistič FA.KM pro spínání KM1
- Smartmeter pro kontrolu snímání přetoků do DS

6.2 Úpravy v elektroměrovém rozvaděči obchodního měření RE

Do stávající skříně bude doplněn přijímač HDO FMX a jednopólový jistič FA.HDO 2A/B, pro napájení přijímače HDO. Zapojení a montáž provede technik Správy měření EG.D.

6.3 Pomocný rozvaděč RP

Náplní rozvaděče RP bude pomocné regulační relé RR3 pro přenos povelu P1 „0 % jmenovitého výkonu“ z HDO do rozpadového místa FVS. Přijímač HDO bude s rozvaděčem RP propojen kabelem.

7. Požadavky PBŘS

K odpojení stejnosměrné části FVE musí dojít vně objektu, buď na obvodovém plášti, nebo přímo na střeše objektu. Kabele DC je potřeba takto vést po obvodové stěně a prostupem přímo do místnosti FVE, nebo k odpojení stejnosměrné části musí dojít přímo na střeše objektu. Živá část DC (po odpojení FVE) nesmí vést interiérem objektu!

8. Technické požadavky na hlavní komponenty FVE

Fotovoltaické moduly

- Minimální účinnost modulu při standardních testovacích podmínkách (STC*)
 - 19,5 % pro moduly z monokrystalického křemíku
 - 18,5 % pro moduly z multikrystalického křemíku
- * Standardní testovací podmínky (Standard Test Conditions) – intenzita záření 1000 W/m², spektrum AM1,5 Global a teplota modulu 25 °C.
- Zajištění živostnosti
 - minimálně 20letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem
 - minimálně 15letá produktová záruka garantovaná výrobcem
- Minimální výkon modulu 360 Wp
- Soubor norem
 - IEC 61215, IEC 61730

Měniče

- Minimální účinnost měniče 97 % (Euro účinnost)
- Určení vhodnosti měniče dle typu budovy (symetrický, asymetrický)
- Zajištění životnosti – záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození
- Provozní teplota do -30 °C
- Soubor norem
 - IEC 61727, IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu

Rozvaděče

- Rozvaděče budou designovány s rezervou na vzdálenou komunikaci (SCADA) a s rezervou na připojení akumulace
- Rozvaděč nebo jiná část díla bude osazena měřidlem pro měření množství energie vyrobené z FVE, instalace bude umožňovat dálkový přenos dat o množství energie vyrobené z FV výroby

9. Důležitá upozornění

Při práci na elektrických zařízeních musí být dodržena příslušná ustanovení následujících norem:

ČSN 33 2000-5-52, ed.2 Výběr a stavba elektrických zařízení

ČSN 33 2000-4-41, ed.3 Předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím

ČSN P 73 7505, z1 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

ČSN 73 6006 Označování úložných zařízení

ČSN 73 6005, z1,2,3,4 Prostorová úprava vedení technického vybavení

ČSN 33 3320, ed.2 Elektrické přípojky

ČSN EN 50110-1, ed.3 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízení

10. Zpráva o bezpečnosti a hygieně při práci

Zajištění bezpečnosti práce

Při práci je nutno používat předepsané ochranné a pracovní pomůcky. Veškeré demontáže a přepojení kabelů, rušení konstrukcí, rozvaděčů, transformátorů, pomocných přechodových a ovládacích tras apod. musí probíhat ve spolupráci s provozovatelem stávajícího zařízení.

Napěťová soustava NN: 3NPE, 50Hz, 400/230V / TN-C-S

2 DC max.1500V, IT(d.c.)



V Brně, září 2022

Ing. Tomáš Blažek