

Korespondenční adresa

Teplárny Brno, a.s.
P. O. BOX 215, 658 15 Brno

Bc. Patrik Bejček
Ostrov u Macochy 139
649 14

Váš dopis značky / ze dne

14/06/2023

Naše značka

18408/2023/TB

Vyřizuje / linka

P. Alexa / 545 162 602
alexa@teplarny.cz

V Brně, dne

11/07/2023

Věc: Stanovisko k projektové dokumentaci

Akce	MŠ Měřičkova – FVE 68,06 kWp
Žadatel	Bc. Patrik Bejček
Investor	SAKO Brno SOLAR a.s.
Zpracovatel PD	Ing. Tomáš Blažek
Účel stanoviska	Pro provedení stavby
Platnost stanoviska	Do 11/07/2025
MČ, k.ú.	Brno – Řečkovice
Ulice	Měřičkova

Vážený pane Bejčku,

uvedenou stavbou budou dotčena práva společnosti Teplárny Brno, a.s. (dále jen TB).

Výše uvedený objekt je zásobován teplem ze soustavy ZTE Tepláren Brno, a.s. (dále jen TB). Jedná se o bezkanálový teplovod, který ústí do objektu ze severní strany. Tepelné zařízení je zapotřebí respektovat.

Trasa výše uvedeného teplovodu je ve Vámi dodané koordinační situaci zdokumentována.

Pro provedení stavby nemáme námitek při dodržení následujících podmínek:

1. Při realizaci akce obecně budou respektována příslušná ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění (Energetický zákon), zejména pak ochranné pásmo tepelných sítí, které činí půdorysně 2,5 m na obě strany od okraje tepelného vedení.



2. Před zahájením vlastní realizace akce budou vytyčeny podzemní tepelné sítě TB a odsouhlaseno umístění lešenářských „patek“ a ostatních konstrukcí navržených v ochranném pásmu. Bez vytyčení podzemních sítí nesmí být práce jako stavba lešení, staveništní doprava těžkými nákladními vozidly, zapátkování jeřábu apod., zahájeny. Za tímto účelem kontaktujte, prosím, min. 7 dnů před vlastním vytyčením pracovníka TB (mobil 725 953 140) na odboru technického rozvoje, a to každý pracovní den od 8:00 do 9:00 nebo e-mailem (vytyceni@teplarny.cz).
3. Zemní práce v ochranném pásmu tepelných rozvodů TB budou prováděny obezřetně bez použití mechanismů, klasickým ručním náradím.
4. Staveništní doprava v ochranném pásmu naší tepelné sítě pod nezpevněnými komunikacemi, v rostlém terénu apod. bude řešena tak, aby nebylo naše zařízení přetěžováno svislým tlakem, např. překrytím silničními panely apod. Zatížení terénu v ochranném pásmu tepelné sítě TB v bezkanálovém uložení žádáme dodržet na hodnotě max. 10 kPa. Při kladení více krycích panelů nebo desek budou jejich delší svislé plochy v místě spojování orientovány pokud možno kolmo k ose chráněného potrubí. Nepřípustné je umístění spojů panelů v ose potrubního svazku a přímo nad tepelným potrubím.
5. V případě narušení zařízení TB bude toto okamžitě prokazatelně oznámeno pracovníkům TB, aby bylo zabráněno vzniku možných následných škod. Upozorňujeme, že v případě poškození zařízení TB v souvislosti s realizací předmětné akce si TB vyhrazují nárok na náhradu celkové vzniklé škody včetně nároků plynoucích z přerušení smluvních dodávek tepelné energie.
6. Investor prokazatelně seznámí pracovníky dodavatele s obsahem tohoto stanoviska a s vytyčenou trasou tepelného rozvodu

Toto vyjádření platí pro dokumentaci předanou do TB dne 14/06/2023.

S pozdravem



TEPLÁRNY BRNO

Teplárny Brno, a.s.

korespondenční adresa:

4 ☰ P. O. BOX 215, 658 15 Brno



Ing. Tomáš Mlčák

vedoucí odboru technického rozvoje